CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM

1.02 +20 °C
Qwym: 695 W

1.04 +20 °C
Qwym: 452 W

1.05 +20 °C
Qwym: 261 W

1.06 +20 °C
Qwym: 261 W

kl. schod +20 °C
Qwym: 573 W

POCHYLNIA NIEUŻYTKOWA - BRAK DOSTĘPU

POCHYLNIA NIEUŻYTKOWA - BRAK DOSTĘPU

klatka schodowa dla pracowników
(do 10 pracowników)

GAŚNICA
4 GP + ABC

hol2 +20 °C
Qwym: 2613 W

hol +20 °C
Qwym: 1446 W

dojazd dla osób
niepełnosprawnych

CZĘŚĆ NIEOBJĘTA OPRACOWANIEM
dostosowanie pochyłni oraz dojścia do centrum
protezowania - kolejny etap

SCIANA REI 120

ODDYM F 60

przeciwpożarowy
wyłącznik prądu

Recep.+20 °C
Qwym: 464 W

1.01 +20 °C
Qwym: 507 W

strefa użytkowa
przed
hydrantem
100 x 100

hydrant HP25

1.07 +20 °C
Qwym: 99 W

strefę wyposażyć
w łapacz gipsu

brodzik rehabilitacyjny
dla niepełnosprawnych

lustro

1.08 +20 °C
Qwym: 1268 W

pętla głosowa

strefa pobierania
miar pacjentów

strefa pobierania
miar pacjentów

1.09 +20 °C
Qwym: 660 W

showroom

showroom

showroom

1.10 +20 °C
Qwym: 1295 W

1.11 +20 °C
Qwym: 104 W

istniejąca skrzynka teletechniczna
do przeniesienia

1.12 +20 °C
Qwym: 538 W

strefa poprawek protez

1.13 +20 °C
Qwym: 642 W

1.14 +20 °C
Qwym: 554 W

maszyny do szycia

ścianka

szczoteczka polerka

1.15 +20 °C
Qwym: 1547 W

maszyny do szycia

maszyny do szycia

stół z wyciągami

wyp.dziurka

wyp.dziurka

termobombinarka

szczoteczka polerka

CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM

LEGENDA:

- przewód zasilający
- przewód powrotny
- 1.4 +20 °C Qwym: 1661 W — nr pomieszczenia projektowana temperatura zapotrzebowanie na moc cieplną
- 16 x 2,0 915 W — średnica przewodu obciążenie cieplne
- 1,00 — Grzejnik zintegrowany

UWAGA
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAC JAKBY BYŁY ZAWARTE W OBU.

GRUPA PROJEKTOWA
SN ARCHITEKCI
ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE pracownia@snarchitekci.pl

OPRACOWANIE:
Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"
ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466 tel. 695 019 028
wentario pracownia architektury Andrzej Nowak tel. 694 427 314
ul. Gen. Kaz. Pułaskiego 18/3 45-048 Opole NIP : 7543074940

TEMAT:
Przebudowa części zabytkowego szpitala (budynek A) na potrzeby działalności Centrum Protezowania

LOKALIZACJA:
Specjalistyczny Zespół Rehabilitacyjny Opieki Zdrowotnej
ul. Poświęcka 8, 51-128 Wrocław, działka nr 27/4 karta mapy 7

INWESTOR:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

RYSUNEK:
RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. SKALA 1 : 75

PROJEKTANT [SAN.]:	mgr inż. Oskar Wolny nr upr. OPL/1068/PWOS/14	
SPRAWDZAJĄCY [SAN.]:	mgr inż. Alfred Matuszek nr upr. 318/68	
OPRACOWANIE [SAN.]:	inż. Mariusz Łyżwa	
Branża: SANITARNA	Data zakończenia: KWIECIEŃ 2018	Nr rys. S4