

Wyniki ogólne

Wyniki ogólne

Ilość źródeł	1
Ilość podgrzewaczy	1
Ilość odbiorników ZW i CW	48
Ilość działek ZW i CW	108
w tym	
Ilość działek wody zimnej	61
Ilość działek wody ciepłej	47
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	1
Ilość działek cyrkulacyjnych	1
Całkowita długość rurociągów	313,3 m
w tym ZW	140,1 m
w tym CW	125,6 m
w tym cyrkulacyjnych	47,6 m
Całkowita pojemność rurociągów	61,7 dm ³
w tym ZW	33,1 dm ³
w tym CW	23,2 dm ³
w tym cyrkulacyjnych	5,4 dm ³

Źródła wody

Źródło: bez nazwy

Rzędna źródła: 0 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa	Zimna woda	Ciepła woda	Cyrkulacja
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	242,63		
Temperatura wody [°C]	7,0		
Przepływ w źródle [dm ³ /s]	1,092		