CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM

Nawiewnik ciśnieniowy automatyczny SM

Wentylator kanałowy TD 250/100

Klapa zwrotna o przekroju kołowym

1.02 +20 °C Qwym: 695 W

Vw=50m³/h

Vw=50m³/h

Vw=50m³/h

Nawiewnik ciśnieniowy automatyczny SM

1.04 +20 °C Qwym: 452 W

1.05 +20 °C Qwym: 123 W

Nawiewnik ciśnieniowy automatyczny SM

1.06 +20 °C Qwym: 261 W

kl. schod +20 °C Qwym: 573 W

POCHYLNIA NIEUŻYTKOWA - BRAK DOSTĘPU

POCHYLNIA NIEUŻYTKOWA - BRAK DOSTĘPU

klatka schodowa dla pracowników (do 10 pracowników)

GAŚNICA 4 GP x ABC

ŚCIANA REI 120

ODDYM 60

hol2 +20 °C Qwym: 2613 W

strefa użytkowa przed hydrantem 100 x 100 hydrant HP25

GAŚNICA 4 GP x ABC

hol +20 °C Qwym: 1446 W

ODDYM 60

dojazd dla osób niepełnosprawnych

CZĘŚĆ NIEOBJĘTA OPRACOWANIEM dostosowanie pochylni oraz dojścia do centrum protezowania - kolejny etap

przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Vw=60m³/h

Recep +20 °C Qwym: 464 W

Vw=70m³/h

1.01 +20 °C Qwym: 507 W

Klapa zwrotna o przekroju kołowym

Vw=50m³/h

1.07 +20 °C Qwym: 99 W

strefa wyposażona w łapacz gipsu

łuczko

Vn=420m³/h

1.08 +20 °C Qwym: 1258 W

Vn=420m³/h

Vw=420m³/h

pedia głosowa

Vw=150m³/h

Vw=150m³/h

strefa pobierania miar pacjentów

strefa pobierania miar pacjentów

Vn=200m³/h

1.09 +20 °C Qwym: 660 W

Vn=200m³/h

Vw=200m³/h

Vw=200m³/h

showroom

showroom

showroom

Vn=210m³/h

Vn=210m³/h

1.10 +20 °C Qwym: 1295 W

Vn=420m³/h

Vw=420m³/h

Vw=175m³/h

Vw=175m³/h

Vw=50m³/h

1.11 +20 °C Qwym: 104 W

istniejąca skrzynka teletechniczna do przeniesienia

1.12 +20 °C Qwym: 538 W

Klapa zwrotna o przekroju kołowym

strefa poprawek protez

Vw=70m³/h

Vw=90m³/h

Vn=90m³/h

1.13 +20 °C Qwym: 642 W

maszyny do szycia

maszyny do szycia

maszyny do szycia

Vw=100m³/h

Vw=100m³/h

1.14 +20 °C Qwym: 554 W

Vn=200m³/h

Vn=200m³/h

szczypiarka

ściankarka

szczypiarka

ściankarka

1.15 +20 °C Qwym: 1547 W

Vn=500m³/h

Vw=500m³/h

Vn=250m³/h

Vn=250m³/h

stół z wyciągami

wyżymaczka

wyżymaczka

termodezynfektor

termodezynfektor

Vw=100m³/h

Vw=100m³/h

Vw=100m³/h

Vw=100m³/h

Vw=180m³/h

Vw=100m³/h

przejazdy hydrantowe HW52

strefa użytkowa przed hydrantem 100 x 100

CZĘŚĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM

UWAGA
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAC JAKBY BYŁY ZAWARTE W OBU.

LEGENDA:

- Nawiew
- Wywiew
- Rura gaz-ciecz
- Skrzynka rozprężna

GRUPA PROJEKTOWA
SN ARCHITEKCI
ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE pracownia@snarchitekci.pl

OPRACOWANIE:
Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"
ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466 tel. 695 019 028
wentario pracownia architektury Andrzej Nowak tel. 694 427 314
ul. Gen. Kaz. Pułaskiego 18/3 45-048 Opole NIP : 7543074940

TEMAT:
Przebudowa części zabytkowego szpitala (budynek A) na potrzeby działalności Centrum Protezowania

LOKALIZACJA:
Specjalistyczny Zespół Rehabilitacyjny Opieki Zdrowotnej
ul. Poświęcka 8, 51-128 Wrocław, działka nr 27/4 karta mapy 7

INWESTOR:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

RYSUNEK:
RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECH. SKALA 1 : 75

PROJEKTANT [SAN.]:	mgr inż. Oskar Wolny nr upr. OPL/1068/PWOS/14	
SPRAWDZAJĄCY [SAN.]:	mgr inż. Alfred Matuszek nr upr. 318/68	
OPRACOWANIE [SAN.]:	inż. Mariusz Łyżwa	
Branża: SANITARNA	Data zakończenia: KWIECIEŃ 2018	Nr rys. S7