



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
00-622 Warszawa, Polna 1

WZ.5560.185.1.2015

Warszawa, dnia 16 listopada 2015 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz. 719), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) po rozpatrzeniu „*Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej PINESKA, Warszawa, ul. Uniwersytecka 5*” wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. bud. ład. Mariana Noculę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Ryszarda Psujka i inż. Mariana Buryka nadesłanej przy piśmie z dnia 6 października 2015r. NET Service S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 4, 55-040 Kobierzyce

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego *Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej PINESKA, Warszawa, ul. Uniwersytecka 5*, polegający na:

- 1) Zastosowaniu w części podziemnej w strefie pożarowej PM punktów poboru wody w postaci dwóch hydrantów 33 z węzłem półsztywnym o długości 30 m, po jednym hydrancie w obu częściach korytarza.
- 2) Zastosowaniu ochrony całkowitej obiektu systemem sygnalizacji pożarowej SSP z sygnalizacją optyczno – akustyczną na korytarzach oraz w segmentach mieszkalnych;
- 3) Podłączeniu systemu SSP do monitoringu pożarowego PSP;
- 4) Zastosowaniu przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych, tzw. elektrozamykaczy zwalniających drzwi stale otwarte przy normalnym użytkowaniu, przez SSP podczas alarmu drugiego stopnia;
- 5) Zastosowaniu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego o natężeniu 5 lx na poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarzach) i klatce schodowej oraz podświetlanych znaków ewakuacyjnych kierunkowych pracujących „na jasno”;

w związku z niespełnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych dla instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w zakresie:

- braku pełnego zasięgu działania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 52 na poziomie piwnicy.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- wskazane rozwiązanie polegające na zastosowaniu w części nadziemnej w strefie pożarowej ZL, punktów poboru wody w postaci hydrantów 25 z węzem półsztywnym o długości 30 m, w dwóch pionach, spełnia wymagania przepisów,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach przeciwpożarowych, jedynie dla przypadków wymienionych w pkt. 5.2 ekspertyzy – w odniesieniu do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie wykazane przez autorów opracowania wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Frączkowski
Zastępca Komendanta

Otrzymują:

1. NET Service S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Irysowa 4, 55-040 Kobierzyce
2. Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy
3. a/a x 2