



Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Sprawa: Odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę nawierzchni DTŚ II w Katowicach” 31/VII/2024/WP.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający informuje, że wpłynęły następujące zapytania dotyczące SWZ dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Prosimy o określenie występującej kategorii ruchu uziarnienia mieszanek oraz rodzaju asfaltu, który należy zastosować do wykonania warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego oraz warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego.

2. Dot. pkt 3.5 wzoru umowy

Czy jeśli zgodnie z harmonogramem nie zostaną zaplanowane prace w danym dniu roboczym, to Zamawiający traktuje taką sytuację jako przerwę, którą należy zgłosić?

3. Dot. pkt 11.3 d) wzoru umowy

Wnosimy o wydłużenie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy do 30 dni zgodnie z art. 464 ust. 2 ustawy PZP.

4. Zgodnie z SWZ Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł, natomiast w formularzu ofertowym wpisano kwotę wadium 50.000,00 zł. Prosimy o poprawienie i ujednoczenie zapisów.

5. Prosimy o korektę kwoty wadium w formularzu „OFERTA WYKONAWCY” pkt II ust. 5. Zgodnie z SWZ i ogłoszeniem wadium ma być wniesione na kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100).

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) - dalej: „ustawa Pzp” udziela odpowiedzi:

Ad.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych należy wykonać przy zastosowaniu:

- warstwa wyrównawcza asfalt zwykły 35/50

- warstwa ścieralna - asfaltu modyfikowany PMB 45/80-55.

Warstwy bitumiczne należy przewidzieć dla KR 5.

Uziarnienie:

- warstwa ścierna 0-11 mm
- warstwa wyrównawcza 0-16 mm

Ad.2 W sytuacji wskazanej przez Wykonawcę a zgodnej z zapisami Umowy, Zamawiający nie wymaga zgłoszenia takiej sytuacji.

Ad.3 Wskazany zapis pozostaje bez zmian.

Ad.4,5 Zamawiający ujednotacza kwotę wadium w formularzu „Oferta Wykonawcy” pkt II ust. 5, zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu, tj.: wadium wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

Niniejsze pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice> w dniu 01.08.2024r

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu.
2. WP a/a sprawy.

Zamieszczono:

Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice>.

M. Breda

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

Piotr Handwerker

Administratorem danych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (40-381) z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a. Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, realizacja obowiązku prawnego lub zadania. Przysługują Państwu prawa: sprostowania i dostępu do danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, odwołania zgody, sprzeciwu oraz wniesienia skargi.

Szczegóły: <https://mzum.katowice.pl/content/rodo7>