


ARANŻACJA, OŚWIETLENIE




POSADZKA

## OŚWIETLENIE:

– oprawa LED; PLX; 400x400mm; IP20 wypadkowy strumień oprawy min. 1900lm nastropowa

UWAGA

1. Oprawy oświetleniowe przyłączyć do istniejących obwodów oświetlenia
2. Załączanie oświetlenia istn. włącznikami.
3. Oprawy awaryjne zasilić z obwodów oświetlenia (sprzed wyłączników oświetlenia)

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

AW4 C – oprawa awaryjna LED z optyką do dróg ewakuacji, z modułem 1–godz. awaryjnego podtrzymania świecenia

EW1 – oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem kierunkowym, z modułem 1–godz. awaryjnego podtrzymania świecenia

Oprawy awaryjne z atestem CNBOP

– adresowalna, wielosensorowa czujka dymu montowana w gnieździe adresowalnym (montaż na stropie właściwym)
Projektowane elementy czujki i ROP wpiąć w budynkowy system SSP.

Zalecane zabezpieczenia dodatkowe:

CZ Czujka zalania

## POSADZKA:

**płytki gresowe 60x60:**
**225 szt. ( 81m2 )**
**cokół: h=10cm, dł. 41,5mb**

## ARANŻACJA:

regał 94x30x200
24 szt.

regał 94x60x200
33 szt

**Temat opracowania:**
**Projekt modernizacji archiwów Szpitala MSWiA w Łodzi**

**Adres projektu:**
**Łódź**
**ul. Północna 42**
**dz. nr ewid. 84/12, 84/13**
**obręb B-54**

**Inwestor:**
**Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi**
**ul. Północna 42**

**Jednostka projektowa:**
**"Studio 3" sp. z o.o.**
**91-463 Łódź**
**ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 0.99**

| PROJEKTANCI | nr upr. | podpis |
|---|---|---|
| architektura | | |
| arch. Krzysztof Garstka | 202/89/WŁ | |
| instalacje elektryczne | | |
| mgr inż. Jacek Frydrysiak | 617/94/WŁ | |

Treść rysunku: **archiwum 1 aranżacja, oświetlenie, posadzka**

| | |
|---|---|
| branża: | architektura |
| faza: | projekt modernizacji |
| skala: | 1:50 |
| data: | czerwiec 2023 |

rys.: A07