

ARANŻACJA:

regał 94x30x200 17 szt.

regał 94x60x200 12 szt

OŚWIETLENIE:

– oprawa LED; PLX; 400x400mm; IP20; nastropowa wypadkowy strumień oprawy min. 1900lm

1. Oprawy oświetleniowe przyłączyć do istniejących obwodów oświetlenia
2. Załączanie oświetlenia istn. włącznikami.
3. Oprawy awaryjne zasilić z obwodów oświetlenia (sprzed wyłączników oświetlenia)

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

AW1 – oprawa awaryjna LED z optyką do przestrzeni otwartych z modułem, 1-godz. awaryjnego podtrzymania świecenia

AW4 – oprawa awaryjna LED z optyką do dróg ewakuacji z modułem, 1-godz. awaryjnego podtrzymania świecenia

EW1 – oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem kierunkowym, z modułem, 1-godz. awaryjnego podtrzymania świecenia

EW2

Oprawy awaryjne z atestem CNBOP

Średnie poziomy natężenia oświetlenia awaryjnego:
– na środku drogi ewakuacji >1 lx
– przy hydrantach, przyciskach ppoż >5 lx

– adresowalna, wielosensorowa czujka dymu montowana w gniździe adresowalnym (montaż na stropie właściwym)

Projektowane elementy czujki i ROP wpiąć w budynkowy system SSP.

Zalecane zabezpieczenia:

CZ Czujka zalania

Temat opracowania:
Projekt modernizacji archiwów Szpitala MSWiA w Łodzi

Adres projektu:
Łódź
ul. Północna 42
dz. nr ewid. 84/12, 84/13
obręb B-54

Inwestor:
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi
ul. Północna 42

Jednostka projektowa:
"Studio 3" sp. z o.o.
91-463 Łódź
ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 0.99

PROJEKTANCI	nr upr.	podpis
architektura		
arch. Krzysztof Garstka	202/89/WŁ	
instalacje elektryczne		
mgr inż. Jacek Frydrysiak	617/94/WŁ	

Treść rysunku: **archiwum 3 i 4 modernizacja**

branża:	architektura
faza:	projekt modernizacji
skala:	1:50
data:	czerwiec 2023

rys.: A12