

STROPY I PODŁOGI W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH:

DREWNIANE STROPY ORAZ PODŁOGI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY REAKCJI NA OGIEŃ (wg PN-EN 13501) TRUDNOZAPALNOŚCI POPRZEZ IMPREGNACJĘ DREWNA METODĄ WIELOWARSTWOWEGO SMAROWANIA LUB NATRYSKU.
DREWNO PRZED IMPREGNACJĄ NALEŻY OCZYŚCIĆ Z FARBY I LAKIERU. ILOŚĆ WARSTW I TECHNOLOGIA IMPREGNACJI ZGODNA Z ZALECENIAMI PRODUCENTA WYBRANEGO ROZTWORU DO OGNIOCHRONNEJ IMPREGNACJI DREWNA
SUFITY W MIEJSCACH TYNKOWANYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POPRZEZ INSTALACJĘ PŁYT GIPSOWO-WŁÓKNOWYCH (2x12,5 mm) W SYSTEMIE NA DREWNIANYCH PODŁOGACH PO WYKONANIU IMPREGNACJI UŁOŻYĆ WIERZCHNIĄ WARSTWĘ POSADZKI - SYSTEMOWĄ WYKŁADZINĘ HOMOGENICZNĄ - TARKETT

PRZEJŚCIA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI W PRZEGRODACH P-POŻ WYKONAĆ ZABEZPIECZAJĄC PRZEPUSTAMI W KLASIE OCHRONY P-POŻ.: EI60

WSZYSTKIE HYDRANTY HP25 WNĘKOWE Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 30,0 m OD STRONY POMIESZCZEŃ, W LOKALIZACJACH, W KTÓRYCH HYDRANT NIE MIEŚCI SIĘ W GRUBOŚCI ŚCIANY, NALEŻY WYKONAĆ OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-WŁÓKNOWYCH gr. 2x12,5 mm NA STELAŻU SYSTEMOWYM: min. EI30 KOLOR SKRZYNEK HYDRANTOWYCH DOBRAĆ JAK KOLOR ŚCIAN.

PO PRACACH INSTALACYJNYCH NA WSZYSTKICH ŚCIANACH I SUFITACH UZUPEŁNIĆ I WYRÓWNAĆ TYNKI, NA PŁYTACH GIPSOWO-WŁÓKNOWYCH WYKONAĆ GŁADZIE GIPSOWE,
WYKONAĆ NOWE POWŁOKI MALARSKIE

RZUT PIĘTRA I SKALA 1:100

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa			
taros	temat:	Zabezpieczenie przeciwpożarowe plonowych i pozlomych dróg ewakuacyjnych w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji	
	adres:	ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk dz. nr ew. 241/2, obręb 0080 Gdańsk	
	rysunek:	RZUT PIĘTRA I	
	projektował:	arch. Tadeusz Rostkowski arch. Przemysław Grzelak	GT-NB-63/105/76 w specjalności architektonicznej
	sprawdzający:	arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj	PO/KK/408/2011 w specjalności architektonicznej
nr archiwalny 2018/16	12.2018 r.	branża: architektura	skala 1:100
			A-03