

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie podstawowym na **Roboty budowlane polegające na wykonaniu nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki – II etap – RI.271.1.7.2024.**

**Odpowiedzi na pytania wykonawców wraz z informacją
o zmianie terminów składania i otwarcia ofert**

1. Działając na podstawie art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 - dalej Pzp) Zamawiający informuje, wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na poszczególne pytania.

Pytanie nr 1.

Proszę o uzupełnienie projektu zagospodarowania terenu o brakujący fragment. Załączone przez Zamawiającego pliki PZT nie obejmują fragmentu drogi od km 1+470 do km 1+820.

Ad 1.

Dokumentacja została uzupełniona o brakujący fragment źle zapisanego pliku.

Pytanie nr 2.

Proszę o załączenie szczegółów konstrukcyjnych dla wykonania wpustów pochodnikowych i ścieków skarpowych.

Ad 2.

Uzupełniono dokumentację o rysunek szczegółowy wpustu podchodnikowego.

Pytanie nr 3.

Czy nawierzchnię chodnika należy wykonać z płyt o wymiarach 30x30x8 cm tak jak wskazano w przekroju konstrukcyjnym i pkt. 9 opisu technicznego czy z płyt o wymiarach 25x25x8 cm tak jak wskazano w legendzie PZT oraz pkt. 7 opisu technicznego?

Ad 3.

Nawierzchnię chodnika należy wykonać z płyt betonowych o wymiarach 30 x 30 cm, grub. 8 cm.

Pytanie nr 4.

Proszę o załączenie projektu stałej organizacji ruchu. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie jesteśmy w stanie zweryfikować poprawności ilości wskazanych w przedmiarze.

Ad 4.

Dołączono projekty docelowej organizacji ruchu. Na odcinku 1+000 do 1+840 km należy wykonać organizację przygotowaną w marcu 2023r., natomiast na pozostałym odcinku tj. 0+890 do 1+000 km należy wykonać organizację z sierpnia 2024r.

Pytanie nr 5.

Oznakowanie poziome w jakiej technologii należy wykonać? Cienkowarstwowej czy grubowarstwowej?

Ad 5.

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający potwierdza obramowanie zjazdów od strony jezdni w postaci opornika 12x25 cm? Prawidłowym rozwiązaniem wydaje się być krawężnik najazdowy o wym. 15x22 cm, biorąc pod uwagę fakt, iż wzdłuż chodnika zaprojektowano krawężnik o wym. 15x30 cm.

Ad 6.

Zamawiający wymaga wykonania obramowania zjazdów krawężnikiem najazdowym o wym. 15x22cm od strony nawierzchni bitumicznej.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający potwierdza konieczność obramowania bocznych krawędzi zjazdów opornikiem betonowym znajdujących się w ciągu chodnika?

Ad 7.

Zamawiający nie wymaga obramowania bocznych krawędzi zjazdów opornikiem betonowym znajdujących się w ciągu chodnika.

Pytanie nr 8.

Czy zakresem zamówienia są objęte roboty związane z wydłużeniem istniejącego przepustu fi 80 cm pod jezdnią w km 0+975? Brak stosownych pozycji w przedmiarze robót.

Ad 8.

Dokumentacja przewiduje wydłużenie istniejącego przepustu, przedmiar robót został uzupełniony.

Pytanie nr 9.

Zastosowane mieszanki mineralno-bitumiczne do wykonania nawierzchni powinny spełniać wymagania dla kategorii ruchu KR1-2 tak jak to wynika z załączonej STWiORB czy powinny być wykonane dla kategorii ruchu KR3 co wynika z punktu 3 opisu technicznego.

Ad 9.

Mieszanka mineralno – bitumiczna powinna spełnić wymagania dla kategorii ruchu KR – 3.

2. Działając na podstawie art. 286 Pzp Zamawiający informuje, że w związku z udzieleniem powyższych odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, ulegają zmianie termin składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą. Nowy termin składania i otwarcia ofert Zamawiający ustala na:

- a) Nowy termin składania ofert – **16 października 2024r. do godz. 08:30**
- b) Nowy termin otwarcia ofert – **16 października 2024r. godz. 08:45**
- c) Nowy termin związania ofertą – **do 14 listopada 2024r.**

3. W załączeniu Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wraz z modyfikacją SWZ w powyższym zakresie oraz publikuje załączniki wymienione w niniejszej informacji.

Z poważaniem

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak