

**Budowa Biblioteki w Redzie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2,
Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021 – 2025”.**

10.ZF.TP.BN.RB.2022

Reda, dnia 30.09.2022r.

INFORMACJA

**Dotyczy: Budowa Biblioteki w Redzie w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa Priorytet 2, Kierunek Interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek 2021 – 2025”.**

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o specyfikację urządzeń sanitarnych (biały montaż, armatura).

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający informuje, że ze względu na duże obciążenie eksploatacyjne należy zastosować armaturę wodooszczędną o zredukowanym przepływie dla baterii umywalkowych do 3,8 l/s, na którą producent udziela 5 lat gwarancji na ceramiczne głowice, 10 lat gwarancji na korpus oraz 10 lat dostępności części zamiennych po zaprzestaniu produkcji danego modelu armatury. Wzór baterii przed zakupem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.

Pytanie 2:

Na rzucie dachu architektury oraz w przedmiarze pojawia się zewnętrzny agregat freonowy - proszę o uzupełnienie dokumentacji o kartę katalogową urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zamawiający informuje, że należy zastosować inwerterowy agregat freonowy o mocy chłodniczej 10 kW.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Daria Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza