


Układ sterowania - funkcje

Wybór układu sterowania

P1	P2	
2		ręczne
0		wyłączony
1	0	programator+zmierzchwka
1	1	kaskada+programator+zmierzchwka



Opis wyprowadzeń CPA net

A, B - Magistrała RS485, połączenie z licznikiem DMK52
 I4 - alarm otwarcia drzwi szafy oświetleniowej
 W-K - wyłącznik krańcowy (czujnik otwarcia drzwi)

Układ sterowania:

Kaskada + programator CPA net + przekaźnik zmierzchowy
 Przekaźnik zmierzchowy + programator CPA net