



Poznań, dnia 29.08.2024 roku

Nasz znak: WZ.261.2.26.2024

Dotyczy: Sadzenie drzew i krzewów w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu

Wasz znak:

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm., dalej ustawa Pzp), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie

Pytanie dotyczące sadzenia krzewów.

W specyfikacji Zamawiający w zakresie robót wymaga wykorytowania miejsca pod nasadzenia krzewów, wywiezienia urobku oraz uzupełnienia ziemią urodzajną. Na potrzeby rzetelnej kalkulacji kosztów niezbędne są informacje dotyczące powierzchni terenu pod planowane nasadzenia oraz korytowania jak grubej warstwy Zamawiający oczekuje. Czy Zamawiający może określić wyżej wymienione wartości ?

Odpowiedź

Głębokość korytowania rabat pod nasadzenia krzewów 30 cm.
Powierzchnia do wykorytowania 120m².

Sprawę prowadzi:

Marlena Jakubiak