







-  - anemostat wyciągowy
50m³/h
Ø100
- ilość powietrza
- średnica zaworu
-  - anemostat nawiewny
Ø125
90m³/h
- ilość powietrza
- średnica zaworu
-  - podcięcie w drzwiach

-  - tłumik akustyczny
-  - nagrzewnica elektryczna
-  - filtr

Projekt dostosowania budynku prosektorium na potrzeby dydaktyczne Wydziału Medycznego Politechniki Bydgoskiej na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. E. Warmińskiego przy ul. Szpitalnej 19 dz. nr 17/4 obr. 0279 w Bydgoszczy

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Boczan	KUP/0145/PWOS/13	

Instalacja wentylacji - rzut parteru

<div>Piotr Boczan PROJ-SANIT proj-sanit@wp.pl NIP 5581715216 89-121 Ślesin ul. Sportowa 11E tel. +48 502 491 282</div>	inwestor	Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich	PW
	adres	Al. prof. S. Kaliskiego 7 85-796 Bydgoszcz	02.04.2024
	obiekt	Bydnek dydaktyczny - prosektorium dz. 17/4 obr. 0279 Bydgoszcz	skala 1:50
	adres	ul. Szpitalna, dz. nr 17/4 obr. 0279 Bydgoszcz	W-2