

Zaręby Kościelne dnia 27.09.2022 r.

RGK.271.10.2022

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, stosownie do treści art. 275 ust. 1 ustawy PZP, na roboty budowlane pn. :

„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych”

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00331487/01 z dnia 2022-09-02.

Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, stosownie do treści art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.09.2022 r.

Ad.1. Stolarka oznaczona 0130 należy wycenić jako p.poż. EI30 tak jak stolarkę 0128. Stolarka 0130 należy wycenić jako rozwieralno - uchylną wg. schematu pokazanego na wykazie stolarki.

Ad.2. Norma PN-EN 1627:2011 dzieli stolarkę na sześć kategorii według kryteriów różnych rodzajów ataków i zróżnicowanej wiedzy przestępców – od klasy 1, która oznacza najmniejszą możliwą odporność okna na włamanie, do klasy 6 (stolarka najtrudniejsza do sforsowania). W wycenie oferty należy przyjąć klasę RC4 zgodnie z opisem technicznym w projekcie.

Ad.3. Na wykazie stolarki oznaczono symbolem AL stolarkę aluminiową. Zmieniony wykaz stolarki w załączeniu.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy

Urszula Wołosiewicz