

Czermin, dnia 14.12.2023 r.

RB.271.10.1.2023

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Czermin”.

Zamawiający, Gmina Czermin zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2022r., poz. 1605) zamieszcza w załączniku treść odpowiedzi i wyjaśnień:

PYTANIE_1

W jakiej odległości znajdują się miejsce wpięcia?

Odpowiedź:

ŚWIETLICA WIEJSKA, miejscowość Pieruszyce 44, 63-304 Czermin, nr działki 409;

Planowane posadowienie instalacji PV na gruncie (działka gminna przy boisku)

– szacowana odległość konstrukcji instalacji PV do miejsca wpięcia ok. 50 m;

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH, miejscowość Broniszewice 44a, 63-304 Czermin, nr działek 70, 71, 319, 320/2; planowane posadowienia inst. PV na gruncie (działka gminna za orlikiem)

– szacowana odległość konstrukcji instalacji PV do miejsca wpięcia ok. 200 m;

OSP (Ochotnicza Straż Pożarna), miejscowość Broniszewice 46, 63-304 Czermin, nr działek 70, 71, 319, 320/2; planowane posadowienia inst. PV na gruncie (działka gminna za orlikiem)

– szacowana odległość konstrukcji instalacji PV do miejsca wpięcia ok. 200 m;

PYTANIE_2

W jakiej odległości będzie instalacja fotowoltaiczna od miejsca wpięcia, czyli ile metrów od falownika do skrzynki elektrycznej. Proszę również o informacje, czy falownik będzie na zewnątrz, pod panelami czy w środku. Odległość potrzebujemy znać w trzech przypadkach, tzn. szkoła, świetlica i osp?

Odpowiedź:

ŚWIETLICA WIEJSKA, miejscowość Pieruszyce 44, 63-304 Czermin, nr działki 409;

Planowane posadowienie instalacji PV na gruncie (działka gminna przy boisku)

– szacowana odległość od falownika do miejsca wpięcia ok. 50 m; planowane umiejscowienie falownika na zewnątrz pod panelami,

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH, miejscowość Broniszewice 44a, 63-304 Czermin, nr działek 70, 71, 319, 320/2; planowane posadowienia inst. PV na gruncie (działka gminna za orlikiem)

Gmina Czermin

63-304 Czermin 47

NIP 608-003-68-06 R-n 250854903

– szacowana odległość od falownika do miejsca wpięcia ok. 200 m; planowane umiejscowienie falownika na zewnątrz pod panelami,

OSP (Ochotnicza Straż Pożarna), miejscowość Broniszewice 46, 63-304 Czermin, nr działek 70, 71, 319, 320/2; planowane posadowienia inst. PV na gruncie (działka gminna za orlikiem)

– szacowana odległość od falownika do miejsca wpięcia ok. 200 m; planowane umiejscowienie falownika na zewnątrz pod panelami.

Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Kierownik Zamawiającego
/-/ mgr Sławomir Spychaj

Sporządziła: Agnieszka Balcerczyk