

Łeba, dnia 23 stycznia 2024 r.

RI.271.1.1.2024.MJ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Odnowienie drogi szutrowej w kierunku zejścia na plażę nr 16*

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

Jakiej grubości mają być podbudowy ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Każda warstwa po zagęszczeniu powinna mieć ok. 5 cm

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

Ile m² ma wynosić droga ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Droga ma wynosić około 1500m²