



**POLSKI
ŁAD**



Rzeczpospolita
Polska



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Bobowo, 16.02.2023 r.

OB.271.1.2023

Dotyczy: Postępowania nr OB.271.1.2023 dotyczącego wyboru Wykonawcy zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Bobowo”

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, publikując je na stronie postępowania.

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie informacji zawartych na przekroju poprzecznym, a mianowicie:

- jaka powinna być grubość płyty, którą należy zastosować w zamówieniu? W przekroju poprzecznym podano grubość płyty betonowej wielootworowej 15 cm, a STWiORB w pkt. 1.3 wskazano, że płyta ma mieć gr. 12,5 cm.

- na przekroju poprzecznym wskazano warstwę stanowiącą podsypkę piaskową - jaki materiał winien być zastosowany do wykonania tej warstwy? W StWiORB w pkt. 5.4 podano, że ma być to podsypka piaskowo-cementowa. Proszę o dokładne sprecyzowanie czy ma być to podsypka piaskowa - jeśli tak, czy dopuszcza się mieszankę 0/4 czy podsypka piaskowo-cementowa?

Odpowiedź 1:

Ad. 1 Grubość płyty jaką należy zastosować przy wykonaniu realizacji zadania wynosi 15 cm zgodnie z załączonym przekrojem poprzecznym.

Ad. 2 Należy wykonać warstwę z podsypki piaskowej zgodnie z załączonym przekrojem poprzecznym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki o frakcji 0/4 mm.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przy sporządzeniu oferty.

**Wójt Gminy Bobowo
Sylwester Patrzykał**