UWAGA:
Instalacje istniejące nie przewidzane do demontażu zostały wyszarzone.

– punkt włączenia instalacji c.o., c.t. istniejącej do projektowanej

– punkt włączenia instalacji wody istniejącej do projektowanej

REI 60
REI 120
Stal DN50
ø50x4,6
ø70, 2,0%
wz-16x2,2
cw-16x2,2
C.T.
W1
CT1
CO1
Hs=205cm
Hpd=175cm
Kanał wywiewny ø315
50 x 4,6
Rz. o. -0,51
Hpd=215cm
Rz. o. -0,34
50 x 4,6
Rz. o. -0,55
17 x 2,75
Rz. o. -0,55
50 x 8,4
Rz. o. -0,55
63 x 5,8
Rz. o. -0,34
DN 20
A.-1.10
63 x 5,8
Rz. o. -0,51
Hs=245cm
DN 15
A.-1.11
Φwym: 3019 W
KOTŁOWNIA
Hpd=220cm
Hs=250cm
co2xø65
ctø32
ø125
26 x 4,0
Rz. o. -0,51
63 x 5,8
Rz. o. -0,51
DN 50
Rz. o. +0,00
Istniejący wodomierz DN 50 do przeniesienia z kotłowni
DN50
BA DN32
DN50
DW06P
Rz. o. -0,58
żel. ø70, 2,0%
Pompka skroplin, Ne=0,05kW
Stal DN50
Szafka gaz
DN 50
Rz. o. -1,55
Hn=208
Gazomierz
K1
W3
Rz. o. -0,34
17 x 2,75
Rz. o. -0,55
Kratka nawiewna 600x700
C.o.
C.T.
co2xø50
K10
50 x 4,6
50 x 8,4
26 x 4,0
CO3
H1
K2
16.73 m n.p.m

LEGENDA:
Instalacje projektowane:
– przewody zasilania centralnego ogrzewania
co – przewody powrotne centralnego ogrzewania
– przewody zasilania ciepło technologiczne
ct – przewody powrotne ciepło technologiczne
– przewody wody zimmnej
– przewody c.w.u.
– przewody cyrkulacji
– przewody kanalizacji sanitarnej
– przewody wentylacyjne wywiewne
– przewody wentylacyjne nawiewne
– gaz
W1 – oznaczenie pionu wody zimnej
CT1 – oznaczenie pionu wody zimnej
CO1 – oznaczenie pionu co

Urządzenie przeciwzalewowe Pumpfix F firmy Kessell Studnia DN1000
KD100
20 %
60
Kratka 600x70
Do przepompowni wód opadowych

Obiekt: Stadion Olimpijski, Kotłownia gazowa ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław				
Inwestor: Gmina Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław				
Branża: INSTALACJE SANITARNE		Stadium: P.W.		
	Imię i Nazwisko	Data	Upr. nr:	Podpis
Projektował:	mgr inż. Robert Rekliński	06.2024	SLK/0867/ POOS/05	
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Gawron	06.2024	94/DOŚ/05	
Tytuł rysunku: RZUT KOTŁOWNI			Skala: 1:50	Nr rys. 1