



POLSKI  
ŁAD



Popielów, dnia 12.09.2024 r.

Gmina Popielów  
ul. Opolska 13  
46-090 Popielów

**BOS.271.7.2024.TJ**

## **PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania pn.: „**Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2024/BZP 00400947/01 z dnia 2024-07-08.

### **I. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp, poniżej zamieszczam treść pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pod każdym pytaniem przedstawiamy stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii. Treść pisma, zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/popielow>.

**Treść pytań i odpowiedzi jest następująca:**

#### **Pytanie 1**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr.3. z dnia 02.08.2024. w której nastąpił istotny błąd: Udźwig określono na 1000 kg, a wielkość kabiny: szer. 1100 mm i głęb. 1400 mm – co daje nam klasyczny udźwig 630 kg. Dla udźwigu 1000 kg klasyczne wymiary kabiny to szer. 1100 mm i głęb. 2100 mm, w związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

#### **Odpowiedź 1**

Należy przyjąć udźwig 630 kg.

## II. PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przesuwa termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert. Nowy (aktualny) **termin składania ofert to 22.10.2024 r. godz. 11.00, otwarcie 22.10.2024 r. godz. 12.00.**

## III. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze zmianą terminu składania ofert, na podstawie art. 286 ust. 3 Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział 14 pkt. 14.2. SWZ, było zapisane:  
„Termin składania ofert: 20.09.2024 r. do godz. 11:00”  
Powinno być:  
„**Termin składania ofert: 22.10.2024 r. do godz. 11:00”**
2. Rozdział 14 pkt. 14.3. SWZ, było zapisane:  
„Termin otwarcia ofert: 20.09.2024 r. godz. 12:00”  
Powinno być:  
„**Termin otwarcia ofert: 22.10.2024 r. godz. 12:00”**
3. Rozdział 15 pkt. 15.1. SWZ, było zapisane:  
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.10.2024 r.”  
Powinno być:  
„**Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.11.2024 r.”**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przedmiotowe zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

### Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

Wójt Gminy  
/-/ Sybilla Stelmach

.....  
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)