

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień**

**A4 PROJEKT PRACOWNIA  
PROJEKTOWA  
Dominik Kącki  
Osiedle Widokowe 13/11  
32-540 Trzebinia**

Wasz znak: 003/bor-01/dk/2022  
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1153064.1.23

Kraków, 16.05.2023

**Dot.: Warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku z budową drogi wewnętrznej, ul. Borówkowa w Chrzanowie.**

W nawiązaniu do pisma w sprawie j/w Zakład Gazowniczy w Krakowie informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	S/C	dn63	PE	-	Chrzanów ul. Borówkowa	-	Lata budowy: 2013 – 2020 Przejście poprzeczne pod drogą w rej. skrzyżowania ul. Borówkowej z ul. Kasztanową oraz odcinek wzdłuż ul. Borówkowej do bud. nr 21
PRZYŁĄCZE	S/C	dn25	PE	-	Chrzanów ul. Borówkowa	4	Lata budowy: 2015 – 2019 Przyłącza przy przekroczeniu pod drogą do bud. nr 1, 3, 5, 7
PRZYŁĄCZE	S/C	dn25	PE	-	Chrzanów ul. Borówkowa	11	Lata budowy: 2013 – 2020 Przyłącza do bud. nr 2, 4, 6, 8, 14, 16, 15, 17, 19, 21, 22

Dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi

warunkami technicznymi:

1. Szerokość strefy kontrolowanej dla w/w sieci gazowej wynosi 1,0 m, tj. 0,5 m po obu stronach od osi gazociągu.
2. Skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2 m.
3. Należy zachować odległość poziomą min. 0,5 m pomiędzy krawężnikiem betonowym a siecią gazową.
4. Odwiert geotechniczny lokalizować min. 1,0 m od ścianki gazociągu.
5. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 – 1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.
6. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
7. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.
8. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w Chrzanowie, ul. Trzebińska 78D, Chrzanów. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
9. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót
10. Ważność warunków określa się do dnia 16.05.2025.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.


Sprawę prowadzi: Maciej Bukowy tel. 12 628 13 23  
Mail: Maciej.Bukowy@psgaz.pl

Do wiadomości:

- Gazownia w Chrzanowie
- Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień a/a

Załączniki:

- mapa sytuacyjna

Z poważaniem  
KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
  
Michał Komasa



ZALAZNIK DO PISMA  
ZNAK PSKHO.ZMSA.763.713064.7.23  
2 Dni.4 76.55.23

Chrzanów, grudzień – 2022r.

- PROJEKTOWANA JEZDNIĄ



