

IRŚ.271.0.1.2022

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. poz. 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp., na zadanie:

„Budowa kanalizacji sanitarnej Kubaczyn – Drużyn”

Działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. poz. 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp., zamawiający odpowiada na zadane pytania w dniu 18.01.2022r.

Pytanie 1: Proszę o załączenie badań geotechnicznych.

Odp.: Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur PVC ciśnieniowych dla rurociągu tłoczego na rury PE zgrzewane?

Odp.: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 3: Proszę o potwierdzenie, że studnia S0 jest studnią istniejącą.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że studnia S0 jest studnią istniejącą.

4. Czy wycinka 3 drzew wskazanych w przedmiarze jest po stronie Wykonawcy? Jeżeli nie to proszę o usunięcie pozycji z przedmiaru.

Odp.: Wycinka 3 drzew jest po stronie wykonawcy.

5. Proszę o załączenie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Odp.: Zamawiający nie posiada aktualnie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

6. Proszę o załączenie projektu inwentaryzacji zieleni wraz z planem na którym będą zaznaczone drzewa do wycinki.

Odp.: W załączeniu plan drzew do wycinki.

Pytanie 7. Proszę o potwierdzenie, iż nasadzenia rekompensacyjne są po stronie Zamawiającego. W przeciwnym wypadku proszę o załączenie decyzji i projektu nasadzeń rekompensacyjnych.

Odp.: Nasadzenia kompensacyjne są po stronie Zamawiającego.

Pytanie 8: Po analizie rzutu stwierdzamy, iż kanalizacja grawitacyjna jest zaprojektowana często w bezpośrednim sąsiedztwie pni drzew, a nawet w osi pni drzew. Dotyczy to odcinków: S9-S14, S18-S24. W niewielkiej odległości od drzew są również odcinki: S7-S9, S14-S17. Nie da się wykonać kanalizacji bez wycinki części tych drzew. Czy Zamawiający ma decyzję na wycinkę tych wszystkich drzew? Kto będzie ponosił koszty wycinki? Proszę o korektę przedmiaru robót.

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ wynagrodzenie wykonawcy będzie miało charakter kosztorysowy. Wykonawca jest zobowiązany wycenić roboty budowlane na podstawie załączonego przedmiaru robót.

Pytanie 9. Wg przedmiaru robót należy utwardzić teren wokół tłoczni. W dokumentacji jest brak jakiegokolwiek wzmianki na temat utwardzenia nawierzchni tłoczni. Proszę o załączenie rzutu z wrysowanym miejscem utwardzenia oraz z zwymiarowaniem. Proszę o podanie wymagań co do materiału.

Odp.: Dokumentacja nie zawiera osobnego rysunku utwardzenia tłoczni. Należy wycenić powierzchnie utwardzenia zgodnie z przedmiarem. Wbudowany materiał ma posiadać stosowne normy i atesty.

Pytanie 10. Wg przedmiaru robót należy ogrodzić teren tłoczni. W dokumentacji jest brak jakiegokolwiek wzmianki na ten temat. Proszę o załączenie dokumentacji i wymagań. Bądź gdy nie należy wykonywać ogrodzenia proszę o korektę przedmiaru.

Odp.: Dokumentacja nie zawiera osobnego rysunku ogrodzenia tłoczni. Należy wycenić długość ogrodzenia zgodnie z przedmiarem. Wbudowany materiał ma posiadać stosowne normy i atesty.

Pytanie 11. Czy na terenie tłoczni ma być lampa oświetleniowa? Brak w dokumentacji. Proszę o ewentualne uzupełnienie projektu (rysunki i wymagania materiałowe).

Odp.: Przedmiar robót nie zawiera wykonania lampy oświetleniowej tłoczni.

Pytanie 12. W przedmiarze jest pozycja: „Zasilanie energetyczne tłoczni ścieków.” Rozumiemy, iż dotyczy to podłączenia szafki sterowniczej tłoczni do skrzynki elektrycznej postawionej przez energetykę. Przyłącza energetyczne wykonuje energetyka po podpisaniu z nią umowy przez Inwestora. Proszę o potwierdzenie.

Odp.: Zamawiający potwierdza ww. zakres prac.

Pytanie 13. Czy przyłącze elektryczne jest już wykonane? Ewentualnie proszę o informację na kiedy jest planowana realizacja przyłącza?

Odp.: Przyłącze nie jest wykonane. Złożono stosowne dokumenty do zakładu energetycznego w celu wykonania przyłącza. Na dzień dzisiejszy

Pytanie 14. Czy gmina posiada monitoring do którego należy wpiąć tłocznię? Proszę o podanie firmy jakiej jest monitoring?

Odp.: Tak. Hydro system Sp. z o.o., ul. Swaróżyca 4, 61-615 Poznań.

Pytanie 15. Proszę o potwierdzenie, iż na trasie rurociągu sanitarnego grawitacyjnego i tłoczego nie ma do rozbiórki i odtworzenia żadnych nawierzchni utwardzonych (np. na zjazdach na posesje prywatne). Brak informacji w dokumentacji i przedmiarze.

Odp.: Zamawiający uzupełnia zakres robót o „przedmiar dodatkowy” – zał. nr 7a - dotyczący rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonych. Każdy wykonawca jest zobowiązany do jego wyceny i uwzględnienia w ofercie.

Z up. Wójta

Kierownik Referatu ds. Infrastruktury
Technicznej Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska