



FZ.271.1.8.2024

Cieszków, dnia 10.05.2024r

Zamawiający:

Gmina Cieszków
ul. Grunwaldzka 41
56-330 Cieszków

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn: „**Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Cieszków – etap II**” – przetarg III

działając na podstawie art. 284 usta. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienia treść pytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału z jakiego ma być wykonany zbiornik na ścieki dowożone z GRP na żelbetonowy? Wykonanie zbiornika o kształtce eliptycznym z materiału GRP wymaga odsunięcia rusztu, na którym mają być zamontowane dyfuzory, od dna tego zbiornika przez co pomniejszona zostanie jego pojemność czynna, co może doprowadzić do zagniwania ścieków w jego dolnej części.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pod warunkiem zachowania poj. czynnej zbiornika.

*Zastępca Wójta
Gminy Cieszków
/-/
Władysław Szydelko*