

Poznań, 13.07.2023 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego ZP-7/PP/2023 pod nazwą Dostawa i wymiana urządzeń pomiarowych w nieruchomościach stanowiących własność Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Poznaniu przy ulicach: Kosynierska 12-26, Kosynierska 7A-7F, Górczyńska 8-12A, Grabowa 22A.

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia określonym w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. poniżej przekazuje treść pytania Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ciepłomierzy kompaktowych oparty na z jednostrumieniowym mechanicznym przetworniku przepływu w zamian za ciepłomierze mechaniczne z wielostrumieniowym przetwornikiem.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza ciepłomierzy kompaktowych opartych na jednostrumieniowym mechanicznym przetworniku przepływu w zamian za ciepłomierze mechaniczne z wielostrumieniowym przetwornikiem. Ponadto Zamawiający nadmienia, że w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie dopuścił ofert wariantowych, a w Rozdziale V ust. 7 pkt 11) SWZ zawarto zapis: „Zamawiający nie dopuszcza w ofertach ciepłomierzy jednostrumieniowych lub ciepłomierzy ultradźwiękowych”.

PROKURENT

Katarzyna Płociennik


Prezes Zarządu
Andrzej Konieczny