

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### 1. Wykaz urządzeń wchodzących w skład kotłowni:

-kocioł wodny typ Vitorond o mocy 780 kW f. Viessmann z palnikiem olejowo-gazowym typ GKP-80H f. OILON

-kocioł wodny typ Vitorond o mocy 780 kW f. Viessmann z palnikiem olejowo-gazowym typ GKP-80H f. OILON

-kocioł parowy typ TPN-430 o mocy 300 kW Fako-Rumia z palnikiem olejowo-gazowym typ GKP-26.21H OILON

-kocioł parowy typ TPN-430 o mocy 300 kW Fako-Rumia z palnikiem olejowo-gazowym typ GKP-26.21H OILON

### 2. Opis przedmiotu zamówienia::

Wykonanie prac obejmujących konserwację techniczną/przeгляд dwa razy do roku urządzeń kotłowni Zakładu Karnego w Barczewie wyszczególnionych w pkt. 1:

-przeгляд (mały) w terminie 01.04 do 30.04.2023r.

-przeгляд (mały + duży) w terminie 01.09 do 30.09.2023r.

Okres obowiązywania umowy serwisowej od 01.12.2022 do 31.12.2023.

Zakres usługi serwisowej/przeглядów/konserwacji winien obejmować:

- a) Wykonanie przeглядów zgodnie z DTR kotłów wchodzących w skład kotłowni w tym wymiana części eksploatacyjnych (m.in. wkładów filtrów oleju, dysz olejowych, uszczelek, itp.), wykonanie analizy spalin, kontrolę poprawności działania systemu detekcji gazu f. Gazex (kotłownia główna + pralnia), w tym w ramach przeглядu wykonać kalibrację 8 szt. sensorów sytemu GAZEX (na okres kalibracji zapewnić zastępcze detektory celem zachowania poprawności działania systemu detekcji gazu), kontrolę szczelności instalacji gazu (przy każdym przeглядzie), przygotowanie protokołu serwisowego z wykonanych prac.
- b) Obsługę serwisową przy kontrolach realizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego (max. 4 razy w roku).
- c) W przypadku awarii urządzeń wymienionych w pkt. 1 w sezonie grzewczym, przybycie serwisu w czasie nie dłuższym niż 12 godzin, po sezonie grzewczym w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego na adres e-mail/telefon wskazany przez wykonawcę.