

Urząd Miasta i Gminy Sobótka  
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka  
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123  
www.sobotka.pl e-mail: [urząd@sobotka.pl](mailto:urząd@sobotka.pl)

RIGKiP.271.8.2.2024RPZ

Sobótka, 20.05.2024 r.

Dotyczy: **„Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury-  
drugie postępowanie.”**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający czyli Gmina Sobótka informuje o złożeniu przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w dniu 17.05.2024r.

**Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:**

**Miejscowość Okulice**

**Pytanie 1 :**

Pytanie 8:

Prosimy o udzielenie informacji czy należy ująć w wycenie wyposażenie ruchome w świetlicy.

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć wszystkie elementy i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej, w tym elementy wyposażenia wskazane jako wyposażenie na rysunkach projektu architektoniczno-budowlanego.

Proszę o potwierdzenie, czy w zakres wyceny wchodzi dostawa oraz montaż wyposażenia meblowego widocznego na rysunkach typu: zabudowa kuchenna, sprzęt AGD, stoły, krzesła, itp.


Jeśli tak, to proszę o przekazanie specyfikacji w/w wyposażenia.

**Odpowiedź:**

Specyfikacja:

Pomieszczenie nr 7 – Zaplecze gospodarcze:

- 1) Zabudowa typu aneks kuchenny – 4,6 mb zabudowy kuchennej, szafki dolne oraz górne wiszące. Zestaw szafek stojących pod blatowych wraz z blatem oraz szafek naściennych nad blatowych. Wymiary szafki dolne: 60 x 460 x 85 cm. Wymiary szafki górne wiszące: 40 x 380 x



## Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1 55-050 Sobótka

tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123

www.sobotka.pl e-mail: [urzed@sobotka.pl](mailto:urzed@sobotka.pl)

100 cm. Blat roboczy: ze stali kwasoodpornej, wymiar 60 x 240 cm. Korpusy szafek wykonane z płyty MDF zabezpieczone farbą akrylową, kolor biały. Fronty ramiakowe, z panelami, laminowane, gładkie, matowe. Powierzchnia odporna na wilgoć i pleśń. Fartuch nad blatem roboczym wzdłuż mebli o wysokości 65 cm: płytka ceramiczna kolor biały pomiędzy blatem a górnymi szafkami, lub tylko nad blatem jeśli nie ma szafek górnych. Płytką typu „cegietka” biała.

- 2) Stół oraz dwa krzesła - Stół prostokątny wymiar ok. 60 x 60 cm. Stelaż stalowy malowany proszkowo, kolor czarny. Blat laminowany gr. min. 18 mm. Kolor blatu: jasny dąb. Krzesła kuchenne 2 szt. Drewniane. Stelaż z litego drewna, kolor jasny dąb. Siedzisko płyta MDF.
- 3) Kuchenka - Zasilanie 220 - 240 V, Kolor srebrny, Pokręta żaroodporne + zapalarka, Wymienne dysze LPG, Boki malowane na kolor srebrny, Regulowana wysokość nóżek, Klasa energetyczna B, 4 palniki, ruszt żeliwny, piekarnik elektryczny, płyta gazowa.
- 4) Okap o szerokości ok. 80 x 90 x 45 cm nad kuchenką typu skrzyniowego, wraz z osprzętem i podłączeniem do komina wentylacyjnego. Ilość transportowanego medium: min. 1800m<sup>3</sup>/h.
- 5) Szafa chłodnicza - pojemność komory chłodniczej: min. 350 litrów Wymiary: ok. 68 x 202 x 60 cm Liczba komór chłodniczych: 1 Liczba drzwi: 1 Kolor: inox Min. 5 półek wewnętrznych Znak zgodności CE Klasa energetyczna: min. D Produkt profesjonalny przeznaczony do użytku przemysłowego.

W wycenie ponadto należy ująć wszystkie elementy instalacyjne typu zlewy, umywalki, miski ustępowe (wiszące), wyposażenie dla osób niepełnosprawnych (lustro, poręcz). Ścianki systemowe typ HPL.

### Pytanie 2:



#### Miejscowość Stary Zamek

### Pytanie 6:

Prosimy o udzielenie informacji czy należy ująć w wycenie wyposażenie ruchome w świetlicy.

### Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć wszystkie elementy i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej, w tym elementy wyposażenia wskazane jako wyposażenie na rysunkach projektu architektoniczno-budowlanego



## Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1 55-050 Sobótka

tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123

www.sobotka.pl e-mail: [urząd@sobotka.pl](mailto:urząd@sobotka.pl)

Proszę o potwierdzenie, czy w zakres wyceny wchodzi dostawa oraz montaż wyposażenia meblowego widocznego na rysunkach typu: zabudowa kuchenna, sprzęt AGD, stoły, krzesła, itp.

Jeśli tak, to proszę o przekazanie specyfikacji w/w wyposażenia.

### Odpowiedź:

Pomieszczenie nr 2 – Zaplecze gospodarcze:

- 1) Zabudowa typu aneks kuchenny – 4,6 mb zabudowy kuchennej, szafki dolne oraz górne wiszące. Zestaw szafek stojących pod blatowych wraz z blatem oraz szafek naściennych nad blatowych. Wymiary szafki dolne: 60 x 460 x 85 cm. Wymiary szafki górne wiszące: 40 x 380 x 100 cm. Blat roboczy: ze stali kwasoodpornej, wymiar 60 x 240 cm. Korpusy szafek wykonane z płyty MDF zabezpieczone farbą akrylową, kolor biały. Fronty ramiakowe, z panelami, laminowane, gładkie, matowe. Powierzchnia odporna na wilgoć i pleśń. Fartuch nad blatem roboczym wzdłuż mebli o wysokości 65 cm: płytki ceramiczne kolor biały pomiędzy blatem a górnymi szafkami, lub tylko nad blatem jeśli nie ma szafek górnych. Płytki typu „cegietka” biała.
- 2) Stół oraz dwa krzesła - Stół prostokątny wymiar ok. 60 x 60 cm. Stelaż stalowy malowany proszkowo, kolor czarny. Blat laminowany gr. min. 18 mm. Kolor blatu: jasny dąb. Krzesła kuchenne 2 szt. Drewniane. Stelaż z litego drewna, kolor jasny dąb. Siedzisko płyta MDF.
- 3) Kuchenka - Zasilanie 220 - 240 V, Kolor srebrny, Pokrętła żaroodporne + zapalarka, Wymienne dysze LPG, Boki malowane na kolor srebrny, Regulowana wysokość nóżek, Klasa energetyczna B, 4 palniki, ruszt żeliwny, piekarnik elektryczny, płyta gazowa.
- 4) Okap o szerokości ok. 80 x 90 x 45 cm nad kuchenką typu skrzyniowego, wraz z osprzętem i podłączeniem do komina wentylacyjnego. Ilość transportowanego medium: min. 1800m<sup>3</sup>/h.
- 5) Szafa chłodnicza - pojemność komory chłodniczej: min. 350 litrów Wymiary: ok. 68 x 202 x 60 cm Liczba komór chłodniczych: 1 Liczba drzwi: 1 Kolor: inox Min. 5 półek wewnętrznych Znak zgodności CE Klasa energetyczna: min. D Produkt profesjonalny przeznaczony do użytku przemysłowego.

W wycenie ponadto należy ująć wszystkie elementy instalacyjne typu zlewy, umywalki, miski ustępowe (wiszące), wyposażenie dla osób niepełnosprawnych (lustro, poręczce). Ścianki systemowe typ HPL.

Z UP BURMISTRZA  
*Gaworczyk*  
mgr Violetta Gaworczyk  
Sekretarz Miasta i Gminy