

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Opole, 2024.06.12

Nr pisma: TD24-06-0064177-03
Nr barcode: 1048477833
Nr uzgodnienia: TD/OOP/OMD/UB/PW/281/2024

1050293176



**PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROKOM**
ul. Ozimska 8 45-057 Opole

Dotyczy: Wniosku o wykonanie uzgodnienia branżowego – budowa lub przebudowa dróg w gminie Murów. Zadanie nr 1 Murów ul. Parkowa ” rozbudowa drogi gminnej ul. Parkowej w m. Murów.

Odpowiadając na wniosek z dnia 2024.06.05 (data wpływu 2024.06.05) informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. Na załączonych planach naniesiono orientacyjne położenie/przebieg urządzeń elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie, do których należy się bezwzględnie stosować. Istniejące na wskazanym terenie elektroenergetyczne linie napowietrzne należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącą własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, oraz TAURON Nowe Technologie S.A.

Linia kablowa SN:

- Linia kablowa SN HAKnFtA 3x120 relacji stacja SN/nN OPC30474 – słup SN 31200/101;
- linia kablowa SN 3 x YHAKXS 1x120 relacji stacja SN/nN OPC30245 – stacja SN/nN OPC30401.

Linia kablowa oświetleniowa:

- Linia kablowa oświetleniowa YAKY 4x25 OPC30401 kier. Kopiec - słup nr 201 - ośw. Podwieszane;
- linia kablowa oświetleniowa AKFtA 3x16 OPC30245 kier. Sklep.

Słup oświetleniowy:

- Słup oświetleniowy 283.

Słup nN:

- Słup nN 6.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wystąpić do

- TAURON Dystrybucja S.A. Wydział Eksploatacji (nr telefonu 77 88 996 44);
- TAURON Nowe Technologie S.A. (nr telefonu +48 572887186).

z wnioskiem o wydanie warunków technicznych usunięcia wyżej wymienionych kolizji (wraz z propozycją usunięcia kolizji). Powołując się na numer uzgodnienia: TD/OOP/OMD/UB/PW/281/2024.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy zaprojektować i wykonać zgodnie ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Zachować normatywne odległości lokalizacji projektowanej inwestycji i jej elementów od lokalizacji istniejącej stacji SN/nN, istniejących żerdzi (ustoi) słupów elektroenergetycznych, linii kablowych, oraz szafek łącz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odległości należy wystąpić z wnioskami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole, Wydział Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889 9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Infrastruktury Oświetleniowej w zakresie sieci oświetleniowej tel. 572887186 w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych.

Inwestycje należy wykonać w sposób, który niezakłuci właściwej eksploatacji projektowanych oraz istniejących urządzeń elektroenergetycznych,

Należy zachować normatywne odległości pracy od istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Prowadzenie prac przy budowie proj. obiektu wymaga spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu. Ewentualnie wyłączenia linii i nadzór nad pracami są odpłatne.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia infrastruktury oświetleniowej, która nie została wymieniona w uzgodnieniu branżowym należy na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu przebudowy wykazać brakujące urządzenia celem ustalenia ich właściciela oraz sposobu przebudowy. W/w dokumentację należy uzgodnić z TAURON Nowe Technologie S.A.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: Mapa - szt. 1

Kopia: OMD3

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Wydział Dokumentacji
Starszy specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Przemysław Wyszynski
Tel 798 897 438