



Znak pisma: NUB.4230.1.^g.2021
10071w/2020

Zabrze dnia 12.01.2021 r.

BUWAMAT Pracownia Projektowa sp. z o. o.

ul. Wandy 10/3
41-800 Zabrze


Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Gogolińskiej (p.poż.) w Zabrzu”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2020 r. (data wpływu 11.12.2020 r.), mając na uwadze wydane warunki wykonania odbudowy zajmowanej nawierzchni dróg publicznych, pismo z dnia 18.11.2020 r. znak NZP.4030.6.45a.2020.EB informuję, że przedłożoną dokumentację, jak wyżej uzgadnia się pozytywnie z uwagami:

1. za przyjęte rozwiązania techniczne odpowiada projektant;
2. przy odbudowie jezdni należy uwzględnić podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie – 20cm;
3. odbudowę warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy przewidzieć na całej szerokości zajmowanej jezdni ulic: Plac Norberta Krocza, Bytomskich Strzelców oraz należy przyjąć do odbudowy równe odcinki bez załamania, w tym:
 - całe skrzyżowanie ulic: Strzelców Bytomskich i Gogolińskiej;
 - w rejonie włączenia do wodociągu w ulicy Plac Krocza - cała szerokości drogi oraz obszar przejścia dla pieszych, łącznie z odtworzeniem oznakowania poziomego;
4. należy przewidzieć właściwe połączenia poszczególnych odbudowywanych warstw konstrukcyjnych (zakładki);
5. należy przewidzieć odbudowę drogi dojazdowej z trylinki, do budynków przy ul. Gogolińskiej 7-11;
6. prace w obszarze pasa drogowego dróg publicznych ulice Gogolińska, Plac Norberta Krocza, Strzelców Bytomskich należy realizować zgodnie z wydanymi decyzjami Prezydenta Miasta Zabrze udzielającymi zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym nr 280/2020 z dnia 27.09.2020 r., 342/2020 z dnia 27.10.2020 r. 403/2020 z dnia 30.11.2020 r.;
7. w przypadku realizacji prac w obszarze zjazdów metodą rozkopowymi należy przewidzieć odbudowę zajmowanego terenu;
8. przed rozpoczęciem prac należy wystąpić do tut. Jednostki (MZDiII) z wnioskiem o wydanie decyzji na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym oraz



- z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie z ustawą od rognach publicznych (t.j. Dz.U.2020 poz. 470 ze zm.);
9. poszczególne warstwy odbudowywanych nawierzchni należy układać tak, aby rzędne oraz spadki podłużne i poprzeczne były zgodne z przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz nawiązywały do stanu istniejącego;
 10. należy przewidzieć regulacje istniejących studni, włazów wpustów itp.,
 11. w przypadku występowania w pasie wykopu materiału rodzimego niezagęszczalnego należy dokonać pełnej wymiany gruntu na materiały niewysadzinowy, zagęszczony warstwowo ($E_2 \geq 80$ MPa);
 12. odtworzenia elementów rozbieralnych można dokonać z wykorzystaniem materiału istniejącego. Materiały uszkodzone podczas prac należy wymienić na nowe. Należy zachować grubość, wzór (kształt) i kolor zgodnie z elementami dotychczas zabudowanymi;
 13. projekt odtworzenia oznakowania drogowego należy przedłożyć do MZDiII;
 14. jakiegokolwiek uszkodzenia wynikłe podczas realizacji robót usuwa ich wykonawca na własny koszt;
 15. jeden egzemplarz projektu pozostawia się w aktach sprawy, a drugi egzemplarz zwraca się w załączeniu;
 16. uzgodnienie niniejszego projektu traci ważność po upływie 2 lat od daty jego wydania, jak również w przypadku samowolnego odstąpienia od warunków podanych w uzgodnieniu.


DYREKTOR
mgr inż. Danuta Bochyńska-Podloch

Załączniki:

1. 1 egzemplarz projektu

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Ustalone 11.12.2020r.

BPP/U-357/1788/LK/20

Zabrze, dn. 11.12.2020r.

**Miejski Zarząd Dróg
i Infrastruktury Informatycznej**
ul. Kasprowicza 8
41-803 Zabrze

**Dotyczy: realizacji dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Gogolińskiej (p.poż.) w Zabrzu”.**

W nawiązaniu do pkt. 13 warunków zawartych w Decyzji Prezydenta Miasta Zabrze Nr 280/2020 z dnia 24.09.2020r. oraz pism MZDiI Nr DK.4061.4.224.2020.MO z dnia 10.11.2020r. i Nr NZP.4030.6.45a.2020.EB z dnia 18.11.2020r. zwracam się z uprzejmą prośbą o uzgodnienie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego dla inwestycji jw.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Krzak

Załączniki:

- Projekt budowlany – 2 kpl.