



**Otrzymują:
wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego złożonym w dniu 15.01.2024 r. przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający - Gmina Miasta Czarnków wyjaśnia:

PYTANIE 1:

W jakim zakresie mają być zinwentaryzowane instalacje obiektu?

ODPOWIEDŹ 1:

Instalacja elektryczna:

- naniesienie na rzuty budynków poszczególnych urządzeń elektrycznych: rozdzielni, gniazd, opraw, itp.;
- wykonać schematy poszczególnych rozdzielni elektrycznych.

Instalacja wodociągowa:

- zaznaczeniem miejsca przyłącza wodociągowego oraz lokalizacji wodomierza,
- naniesienie na rzuty budynków przebiegu wewnętrznej instalacji wodociągowej od głównego zaworu wraz z podaniem przekroju i materiału,
- naniesienie na rzuty budynków poszczególnych urządzeń instalacyjnych.

Instalacja kanalizacyjna:

- zaznaczeniem miejsca przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- naniesienie na rzuty budynków przebiegu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podaniem przekroju i materiału,
- naniesienie na rzuty budynków poszczególnych urządzeń instalacyjnych.

Instalacja centralnego ogrzewania:

- naniesienie na rzuty budynków przebiegu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z podaniem przekroju i materiału,
- naniesienie na rzuty budynków poszczególnych urządzeń wraz z ich parametrami (kocioł c.o., grzejniki).

Instalacja gazowa:

- zaznaczeniem miejsca przyłącza gazu,
- naniesienie na rzuty budynków przebiegu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podaniem przekroju i materiału,
- naniesienie na rzuty budynków poszczególnych urządzeń instalacyjnych.

PYTANIE 2:

Czy ocenie stanu technicznego mają także podlegać instalacje sanitarne i elektryczne? Czy częścią inwentaryzacji ma być też przegląd techniczny obiektu podpisany przez uprawnioną osobę?

ODPOWIEDŹ 2:

Ocena stanu technicznego obejmować ma również instalacje sanitarne i elektryczne. Kontrola obiektu ma być wykonana zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.)

Sporządził: Marcin Pawłowski, Referat Techniczno-Inwestycyjny, tel. 67 253 02 24,
e-mail: ti@czarnkow.pl

Pl. Wolności 6
64-700 Czarnków
tel. +4867 255 28 01
fax +48 67 255 26 77
um@czarnkow.pl

www.czarnkow.pl