

Gliwice, 01.04.2020 r.

ZTZR/662/2020/1803

**Zakład Projektowo – Handlowy
„PROJ – PROSPER” Jacek Iłczyk
ul. Kozłowska 19
44 – 100 Gliwice**

**Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Tarnogórskiej 120 w Gliwicach
(Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.)**

Uzgadniamy przedłożony projekt jw. na następujących warunkach:

1. Przyłącze wodociągowe PE 100 Ø50 mm SDR11 od punktu włączenia W1 do wodociągu żeliwnego Ø200 mm w ul. Tarnogórskiej do zaworu głównego za wodomierzem zabudowanym w studni wodomierzowej Ø800 mm pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji Inwestora.
2. Odcięcie istniejącego, likwidowanego przyłącza wodociągowego od ww. wodociągu Ø200 mm należy wykonać pod nadzorem tut. przedsiębiorstwa.
3. Należy zlecić do PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach demontaż istniejącego wodomierza oraz montaż nowego wodomierza w projektowanej studni wodomierzowej.
4. Zasuwa odcinająca pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
5. Zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zwracamy uwagę na brak zachowania minimalnej odległości studzienki wodomierzowej do ściany frontowej budynku. Informujemy, że PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach nie będzie ponosiło odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z powyższym.
7. Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją przewodu wodociągowego należy złożyć w tut. przedsiębiorstwie zlecenie na pełnienie nadzoru oraz bezpośrednio przed przystąpieniem do robót powiadomić o tym fakcie PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
Informujemy, że przyłącze wodociągowe wykonywane bez wymaganego nadzoru ze strony PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach nie zostanie odebrane przez tut. przedsiębiorstwo.
7. Inwestor nie może wykonywać żadnych zmian na projektowanych przewodach, nie wolno mu również udzielać zgody osobom trzecim na włączenie do zrealizowanych rurociągów bez wiedzy tut. przedsiębiorstwa.
8. Integralną częścią uzgodnienia projektu jest „Załącznik do warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków i wód opadowych”.

Uzgodnienie powyższe ważne jest na okres trzech lat licząc od daty nin. pisma.

Sprawę prowadzi: Elżbieta Tomaszewska, tel. 32 338 71 72

Załączniki:

1. Załącznik do projektu
2. 1 egz. projektu

Kopia:

ZTZR E.T. + 1 egz. projektu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 199 409 500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat:

tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

KIEROWNIK
Działu Technicznego Inwestycji i Remontów
Wł
Barbara Małyszewicz-Wróbel