

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00
marek.mielnik@psgaz.pl
krystian.rzezniczek@psgaz.pl

**Zakład Projektowo-Handlowy
PROJ-PROSPER**

ul. Kozłowska 19
44-100 Gliwice

Wasz znak:

Gliwice, 18.03.2020

Nasz znak: 0159.463.125.1873.160073283.20

Dotyczy: naniesienia sieci gazowej dla potrzeb projektu budowy przyłącza wody do budynku nr 120 przy ulicy Tarnogórskiej Gliwicach.

W odpowiedzi na Państwa pismo (e - maila) z dnia 20.02.2020 informujemy, że w zakresie opracowania naniesiono **czynną** sieć gazową niskiego ciśnienia PE/stal, której przebieg koliduje z planowaną siecią wodociągową.

Informujemy, że przy wszelkich pracach projektowych i wykonawczych w obrębie wykazanej sieci gazowej istniejącej i planowanej należy zachować przepisowe odległości od wykazanych gazociągów;

- poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, **(Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) załącznik nr 2;**
- **tabela nr 3** dla gazociągów PE
- **tabela nr 2** dla stalowych.
- pionowe zgodnie z **PN-91/M-34501**

Z uwagi na to, że prace będą prowadzone w pobliżu naszych urządzeń Inwestor przed ich rozpoczęciem winien skontaktować się z Gazownią w Gliwicach celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który Inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę oraz znak uzgodnienia.

Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Sposób ewentualnego zabezpieczenia miejsc kolizji gazociągów z planowanym rurociągiem zostanie ustalony na placu budowy po dokonaniu oględzin przez naszego pracownika podczas pełnionego nadzoru. Przed zasypaniem wykopu należy bezwzględnie uzyskać pozytywną opinię naszego przedstawiciela.

W zakresie opracowania nie występują gazociągi średniego oraz podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia – w obsłudze Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym - Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień w Zabrzu.

Z poważaniem



KIEROWNIK
Zespołu w Gliwicach
Marcin Krocze

Cennik poz. 5.3.1.1

1x87.00PLN + VAT

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

SKALA 1:500

day lei
— lei quan
mubep cism'e'ma
Olive 18.03 2020

Specialistka Technicznych
Marek Mielnik

SW

- projektowane przyłącze wodociągowe z rur PE100-RC SDR11 Ø50x4,6
- proj. studzienka wodomierzowa Ø800
- istniejące przyłącze wodociągowe przewidziane do wyłączenia z eksploatacji

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice			
Opracował:	inż. E. IŁCZYK	upr. nr 103/79	Data: 02.2020
Inwestor:	Zarząd Budynków Miejskich II TBS. Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B		Stadium: PBW
Temat:	Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Tarnogórskiej 120 w Gliwicach		Skala: 1:500
Tytuł rys.:	Projekt zagospodarowania terenu		Nr rys.: 1