



Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo
tel. 61 44- 33 -001
E-mail: urząd@wielichowo.pl
NIP 995-01-49-371, Regon 631259301

Wielichowo, dnia 30.01.2023 r.

Oznaczenie sprawy GP.271.1.2023

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

1. Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej warunków przyłączeniowych z zakładu energetycznego (Enea).

Odpowiedź:

W projekcie branży elektrycznej na str. 35-36 są warunki przyłączeniowe.

Pytanie 2

2. Zwracamy się z zapytaniem o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu nowej stacji transformatorowej nr 10-64 oraz warunków dostosowania jej do nowych warunków przyłączeniowych z układem pomiarowym półpośrednim

Odpowiedź:

Projekt rozbudowy stacji transformatorowej jest po stronie ENEA i nie jest przedmiotem projektu Oczyszczalni ścieków.

Pytanie 3

3. Prosimy o określenie mocy aktualnej stacji TRAFO oraz o informację jaką moc będzie miało nowe TRAFO.

Odpowiedź:

Stacja transformatorowa jest na majątku ENEA. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat jej mocy. Moc przyłączeniowa projektowanej Oczyszczalni ścieków wynika z projektu. Zamawiający nie posiada informacji czy ENEA będzie zwiększała moc istniejącego transformatora.

Pytanie 4

Procedura budowy nowej stacji transformatorowej może potrwać nawet 15 miesięcy *ponieważ Enea Operator* ma (licząc od dnia wpłaty zaliczki przez Inwestora) 11 miesięcy na opracowanie dokumentacji oraz 4 miesiące na wykonanie prac. **Prosimy jednoznaczną informację** czy została rozpoczęta procedura i złożony wniosek do ENEA operator o rozbudowę stacji transformatorowej nr 10-64, dostosowanie jej do nowych warunków przyłączeniowych oraz budowę złącza kablowo-pomiarowego ZKP z układem pomiarowym półpośrednim.

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy nie złożono wniosku do ENEA Operator o rozbudowę stacji transformatorowej nr 10-64 oraz budowę złącza kablowo-pomiarowego ZKP.

BURMISTRZ WIELICHOWA

/-/ Honorata Kozłowska