

Toruń, 04 września 2024

ZAMAWIAJĄCY:
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Okólna 37
87-103 Toruń

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: *odpowiedzi na pytania w postępowaniu na: Okresową kontrolę stanu technicznego hydrantów z pomiarem wydajności ciśnienia, próby szczelności i próby ciśnieniowej węży oraz sprawdzenie i legalizacja osprzętu, skrzynek w kompleksach administrowanych przez 12 WOG Toruń*

Informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Czy w tym roku jest wykonana 5-letnia próba ciśnieniowa węży hydrantowych?
Czy jedynie sprawdzenie stanu technicznego węży?

Odpowiedź nr 1

Próby ciśnieniowe należy przeprowadzić dla wszystkich wymienionych w zestawieniu węży.

Pytanie nr 2

Jeżeli próba ciśnieniowa, to czy jest możliwość wykonania prób ciśnieniowych sprężonym powietrzem?

Odpowiedź nr 2

Dopuszcza się przeprowadzenie prób ciśnieniowych sprężonym powietrzem.

Pytanie nr 3

Dotyczy pkt 3.11 – Czy chodzi o wszystkie węże, czy wiedzą Państwo mniej więcej ile węży jest uszkodzonych?

Odpowiedź nr 3

Coroczna ocena stanu technicznego nie ujawniła uszkodzeń węży. Zamawiający nie posiada informacji o występujących uszkodzeniach. Wszystkie węże mają być poddane próbie ciśnieniowej.

Pytanie nr 4

Dotyczy pkt. 4k) – Ile może być hydrantów do naprawy, jeśli okaże się, że wszystkie hydranty wymagają jakichkolwiek napraw?

Odpowiedź nr 4

Hydranty, które były uszkodzone w poprzednich latach zostały naprawione. Uszkodzenia powstałe w wyniku przeprowadzonych prób ciśnieniowych stanowią znikomy odsetek.