



Stare Babice, dnia 12 lipca 2022 r.

WIZIF.271.22.2022

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Stare Babice”

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) informuje, że w dniach 8 – 11.07.2022 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedzi na nie.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o niższej mocy niż 400 Wp?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułów o niższej mocy niż 400Wp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 z dnia 8 lipca 2022 r., minimalna moc paneli 450 Wp.

Pytanie nr 2:

Jaką mocą przyłączeniową dysponuje obiekt?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Obiekt dysponuje mocą przyłączeniową 32KW.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie połaci dachu skierowanej na wschód?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystanie połaci dachu skierowanej na wschód.

Pytanie nr 4:

W którym miejscu znajduje się Główna Rozdzielnia Elektryczna budynku?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Główna Rozdzielnia Elektryczna budynku znajduje się na terenie zewnętrznym przy budynku (ul. Rynek 21) od strony wschodniej. Zdjęcia rozdzielni widoczne w odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 8 lipca 2022 r.

Pytanie nr 5:

Czy w budynku lub granicy działki znajduje się transformator średniego napięcia?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Transformator średniego napięcia znajduje się na terenie zewnętrznym przy budynku (ul. Rynek 21) od strony wschodniej.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający posiada ekspertyzę nośności dachu? Czy obowiązek wykonania ekspertyzy spoczywa na Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie posiada ekspertyzy nośności budynku, ekspertyza nie jest wymagana od Wykonawcy.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dysponuje projektem budowlanym budynku i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający dysponuje projektem budowlanym budynku i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Zamawiający przekazuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w załączeniu, natomiast projekt budowlany jest dostępny u Zamawiającego po uprzednim umówieniu.

Pytanie nr 8:

Czy w budynku znajduje się PWP (przeciwpożarowy wyłącznik prądu)? Jeżeli tak, proszę podać lokalizację.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

PWP (przeciwpożarowy wyłącznik prądu) znajduje się przy wejściu do budynku (ul. Rynek 21), po lewej stronie.

Pytanie nr 9:

Czy w budynku istnieją pionowe szachty techniczne prowadzone do lub w okolice rozdzielni elektrycznej?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Budynek nie posiada pionowych szachtów technicznych.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy.

Pytanie nr 11:

Czy obiekt wskazany do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęty jest jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Pytanie nr 12:

W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenie mocy instalacji fotowoltaicznej wobec opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający wymaga mocy instalacji fotowoltaicznej w wysokości 46KW, nie większej niż 50KW.

Pytanie nr 13:

Czy obiekt posiada instalację odgromową? Jeżeli tak, w jakim stanie jest instalacja odgromowa? Czy wymaga naprawy/konserwacji/przeglądu?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Obiekt posiada instalację odgromową, stan instalacji bardzo dobry.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modułów o standardowej odporności mechanicznej: obciążenie wiatrem (2400 paskali) i śniegiem (5400 paskali) ale montowanych na konstrukcji posiadającej certyfikaty aerodynamiczności?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Ponadto, Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) informuje, że dokonuje zmiany w zakresie załącznika nr 11 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Było:

Widok budynku Urzędu Gminy. Budynek murowany o drewnianej konstrukcji dachu krytej blachodachówką.

Jest:

Widok budynku Urzędu Gminy. Budynek murowany o drewnianej konstrukcji dachu krytej **dachówką**.

Zmiany treści SWZ zaznaczono czcionką w kolorze czerwonym. Dokonane wyjaśnienia i zmiany stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert. Udzielone wyjaśnienia i zmiany dostępne są na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice.

Paulina Mateusiak
Główny specjalista
ds. zamówień publicznych