

Koszalin, 27 maja 2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont nawierzchni asfaltowej drogi w kompleksie wojskowym przy ul. Zwycięstwa w Darłowie” - numer postępowania: 10/WOG/RB/Infrastr./21.

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) dokonuje wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 26.05.2021r.

Pytanie Wykonawcy:

Ze względu na zbyt dużą średnicę maksymalną ziarna zaprojektowany BA AC16W na warstwę wiążącą i BA AC11S na warstwę ścieralną nie powinien być układany przy takich grubościach. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę odpowiednio na BA AC11W oraz AC8S?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warstwy wiążącej BA AC16W i warstwy ścieralnej BA AC11S na warstwę odpowiednio AC11W i AC 8S.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany terminu składania ofert.

KOMENDANT

ppłk Andrzej CHOLEWA