

Przeworsk, 30.03.2023 r.

Gmina Przeworsk
ul. Bernardyńska 1a
37-200 Przeworsk

Znak sprawy: ROIX.271.3.2023

Do wszystkich Wykonawców

/ODPOWIEDZI NA PYTANIA/

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkaniowego w Świętoniowej”

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 i art. 286 ust. 1, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), **Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z udzieloną odpowiedzią i uzupełnia dokumenty.**

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie następujących zapytań:

- 1) jaką grubość styropianu należy przyjąć do ocieplenia ościeży,
- 2) jaki rodzaj / grubość warstwy izolacji termicznej należy przyjąć do ocieplenia ścian fundamentowych,
- 3) jaki rodzaj/typ wywietrzaków dachowych należy przyjąć do wyceny
- 4) ścianki systemowe przesuwne, szkło bezpieczne - opis konstrukcji włącznie z przyjętym szkleniem.

Odpowiedź:

Ad.1

- XPS gr. 50 mm (współczynnik 0,031)

Ad.2

- XPS gr. 100 mm (współczynnik 0,031) – podobnie posadzki

Ad.3

Nasady kominowe:

o Nasada kominowa prostokątna dopasowana do komina jednorzędowego lub dwurzędowego przy wentylacji grawitacyjnej.

o Wyposażona w kanały odprowadzające skropliny. Wymiary 130 x 180 mm - wysokość 528 mm.

Kolor: grafit. Np "Betawent"

o W ilości 40 szt. (omyłkowo w przedmiarze było 4 szt)

Ad.4

- ŚP_1 i 2; System Alu.... przesuwny, prowadnica w strukturze posadzki.

Podział kwater wg, schematu stolarki (szyba 3.03.3), mocowany do sufitu lub belki

- W1, 2, 3; System Alu.....

Podział kwater wg, schematu stolarki (szyba 3.03.3), mocowany do sufitu.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie jaki rodzaj wypełnienia należy przyjąć do wyceny ogrodzenia oraz proszę o zamieszczenie rysunków i opisu dla bramy stalowej z furtkami.

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym opisem i rysunkiem

Pytanie:

Proszę o informację dotyczącą ogrodzenia - jaki rodzaj należy wycenić (panelowe systemowe czy przeszłowe na profilach zamkniętych z wypełnieniem)

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym opisem i rysunkiem

Pytanie:

Proszę o zamieszczenie rysunku z widokiem bramy oraz furtki, bądź zamieszczenie opisu technicznego dla tego wyposażenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym opisem i rysunkiem

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących przedmiaru robót i dokumentacji:

1. Jaki rodzaj tynku należy zastosować na elewacji, w przedmiarach jest tynk akrylowy na kominach, natomiast na elewacji tynk mineralny?
2. Prosimy o podanie parametrów paneli podłogowych tj. grubości, klasy.
3. Jakie parametry ma posiadać ogrodzenie panelowe: kolor, grubość prętów, wysokość paneli?
4. W zestawieniu stolarki rys. "zestawienie stolarki 1" pod tabelą jest uwaga: ... ALUMINIUM, KOLOR ANTRACYT 7024, "S" SAMOZAMYKACZ, EI-30+S- KL. ODP. OGNIOWEJ, DRZWI DYMOSZCZELNE, prosimy o informacje do których drzwi są te uwagi, czy drzwi; D1, Dwc1,Dwc2 należy wykonać jako aluminium czy płytowe i jaki rodzaj ościeżnic zastosować?

Odpowiedź:

Ad.1

Wyprawa elewacyjna obiektu w tynku akrylowym z kominami.

Siding – deska elewacyjna (okolice wejść do budynku)

Ad.2

poz. 2.3.20. panele podłogowe (gr. 12 mm, klasa użyteczności 33, klasa ścieralności AC6)

Ad.3

Wg. opisu specyfikacji i rysunku.

Ad.4

Wszystkie drzwi wewnętrzne z ościeżnicami zaprojektowano jako aluminiowe

- drzwi p.poz. do kotłowni w klasie EI30+S (dymoszczelne z progiem opadającym

- „S” samozamykacz dla drzwi wg. oznaczeń na rzucie (min. drzwi do pom. sanitarnych i otwierane na zewnątrz ciągów komunikacyjnych)

Element stolarka 2.1 - w poz.2.1.5 ma być 80,73 m² zamiast 92,88 m² / w przedmiarze był błąd zamiast szerokości drzwi Dz1 było 1,5 zamiast 1,05 - w poz. 2.1.9 zamiast ścianki HPL 25,50 m² okna wewnętrzne z drzwiami W1 i

W2 szklone szkłem bezpiecznym 54,24 m² - w poz. 2.1.10 ścianki HPL 14,70 m² zamiast 9,0 m²

ZASTĘPCA WÓJTA

Teresa Wielgos