

Dane pętli dozorowej				Dane opisów dla centrali Schrack Soconet			
Numer pętli	Numer elementu na pętli	Typ urządzenia	Numer seryjny urządzenia	Numer grupy dozorowej	Numer elementu w grupie	TXT 1 (Opis Grupy)	TXT 2 (Opis Detektora Lokalizacja)
				001		Detektor zasysający	
1	58	ASD-535-1		001	1	Detektor zasysający	Szyb windy
				100		Detektory punktowe Piwnica	
1	2	MTD533X	54753	119	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.9 Szatnia
	3	MTD533X	54824	118	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.4 Świetlica/szatnia
	4	MTD533X	54831	117	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.6 Świetlica
	5	MTD533X	55741	117	2	Detektor Punktowy Piwnica	0.6 Świetlica
	6	MTD533X	54730	117	3	Detektor Punktowy Piwnica	0.5 Kantorek
	7	MTD533X	54825	129	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.47 Szatnia
	8	MTD533X	54786	128	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.49 Magazynek
	9	MTD533X	54759	127	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.48 Wentylatorownia
	10	MTD533X	54737	120	4	Detektor Punktowy Piwnica	0.46 Komunikacja
	11	MTD533X	54812	125	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.43 Obierak
	12	MTD533X	54819	126	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.45 Chłodnia
	13	MTD533X	54809	124	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.42 Magazynek Spożywczy
	15	MTD533X	56371	123	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.44 Pomieszczenie gospodarcze
	16	MTD533X	54736	122	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.40 Wentylatorownia
	17	MTD533X	54764	120	2	Detektor Punktowy Piwnica	0.46 Komunikacja
	18	MTD533X	54814	120	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.35 Komunikacja
	20	MTD533X	54757	121	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.36 Szatnia
	21	MTD533X	56382	115	2	Detektor Punktowy Piwnica	0.2 Sala komputerowa
	22	MTD533X	56372	115	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.2 Sala komputerowa
	23	MTD533X	54731	116	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.3 Zespół szatniowy
	24	MTD533X	56374	170	4	Detektor Punktowy Piwnica	0.1A Komunikacja
	27	MTD533X	54765	180	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.7 Klatka schodowa K1
	28	MTD533X	56376	170	3	Detektor Punktowy Piwnica	0.1C Komunikacja
	29	MTD533X	54758	170	2	Detektor Punktowy Piwnica	0.1A Komunikacja
	30	MTD533X	54806	114	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.16 Harcówka
	31	MTD533X	54818	114	2	Detektor Punktowy Piwnica	0.16 Harcówka
	32	MTD533X	54742	114	3	Detektor Punktowy Piwnica	0.16 Harcówka
	33	MTD533X	56381	114	4	Detektor Punktowy Piwnica	0.16 Harcówka
	34	MTD533X	54752	114	5	Detektor Punktowy Piwnica	0.12 Harcówka
	35	MTD533X	56369	113	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.17 Katnerek IT
	37	MTD533X	56345	160	3	Detektor Punktowy Piwnica	0.31 Kotłownia
	38	MTD533X	54747	111	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.25 Komunikacja
	39	MTD533X	56868	109	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.21 Komunikacja
	40	MTD533X	56373	110	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.23 Warsztat

Dane pętli dozorowej				Dane opisów dla centrali Schrack Soconet			
Numer pętli	Numer elementu na pętli	Typ urządzenia	Numer seryjny urządzenia	Numer grupy dozorowej	Numer elementu w grupie	TXT 1 (Opis Grupy)	TXT 2 (Opis Detektora Lokalizacja)
	43	MTD533X	56337	190	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.20 Klatka schodowa K3
	44	MTD533X	56328	108	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.22 Magazyn
	45	MTD533X	56323	107	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.24 Magazyn
	48	MTD533X	56336	104	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.27 Magazyn
	49	MTD533X	56338	106	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.28 Magazyn
	50	MTD533X	56316	105	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.26 Magazyn
	51	MTD533X	56339	106	2	Detektor Punktowy Piwnica	0.29 Magazyn
	52	MTD533X	56327	105	2	Detektor Punktowy Piwnica	0.26 Magazyn
	53	MTD533X	56379	106	3	Detektor Punktowy Piwnica	0.29 Magazyn
	54	MTD533X	56344	106	4	Detektor Punktowy Piwnica	0.30 Magazyn
	55	MTD533X	54735	160	2	Detektor Punktowy Piwnica	0.33 Kotłownia
	56	MTD533X	56380	160	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.32 Kotłownia
	59	MTD533X	54741	103	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.15 Archiwum
	60	MTD533X	56384	112	3	Detektor Punktowy Piwnica	0.13 Magazyn
	61	MTD533X	56385	102	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.14 Pomieszczenie techniczne
	62	MTD533X	56383	112	2	Detektor Punktowy Piwnica	0.13 Magazyn
	63	MTD533X	56377	112	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.13 Magazyn
	65	MTD533X	56378	101	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.11 Sala gimnastyczna
	66	MTD533X	56370	101	2	Detektor Punktowy Piwnica	0.11 Sala gimnastyczna
	67	MTD533X	56375	170	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.1B Komunikacja
	68	MTD533X	54756	100	1	Detektor Punktowy Piwnica	0.10 Terapia
	69	MTD533X	54751	100	2	Detektor Punktowy Piwnica	0.10 Terapia
				200		Detektory Punktowe Parter	
1	71	MTD533X	56332	200	1	Detektor Punktowy Parter	1.3 Portiernia
	72	MTD533X	54821	201	1	Detektor Punktowy Parter	1.5 Zaplecze
	73	MTD533X	54811	201	2	Detektor Punktowy Parter	1.4 Sala lekcyjna nr 2
	74	MTD533X	54797	202	1	Detektor Punktowy Parter	1.6 Komunikacja
	76	MTD533X	54817	203	1	Detektor Punktowy Parter	1.7 Logopedia
	77	MTD533X	54822	203	2	Detektor Punktowy Parter	1.8 Logopedia zaplecze
	78	MTD533X	54790	204	1	Detektor Punktowy Parter	1.9A Gabinet zastępcy dyrektora
	79	MTD533X	54784	205	1	Detektor Punktowy Parter	1.9B Sekretariat
	80	MTD533X	54794	205	2	Detektor Punktowy Parter	1.10 Gabinet dyrektora
	81	MTD533X	54830	206	1	Detektor Punktowy Parter	1.11 Biblioteka
	82	MTD533X	54785	207	1	Detektor Punktowy Parter	1.12 Sala lekcyjna nr 3
	83	MTD533X	54807	290	1	Detektor Punktowy Parter	1.13 Klatka schodowa K3
	86	MTD533X	54795	270	1	Detektor Punktowy Parter	1.2E Komunikacja
	87	MTD533X	55721	208	1	Detektor Punktowy Parter	1.17 Kącik porządkowy

Dane pętli dozorowej				Dane opisów dla centrali Schrack Soconet			
Numer pętli	Numer elementu na pętli	Typ urządzenia	Numer seryjny urządzenia	Numer grupy dozorowej	Numer elementu w grupie	TXT 1 (Opis Grupy)	TXT 2 (Opis Detektora Lokalizacja)
	89	MTD533X	54796	270	2	Detektor Punktowy Parter	1.2D Komunikacja
	91	MTD533X	54816	270	3	Detektor Punktowy Parter	1.2C Komunikacja
	93	MTD533X	55733	209	2	Detektor Punktowy Parter	1.19 Zaplecze
	94	MTD533X	55720	209	3	Detektor Punktowy Parter	1.19 Zaplecze
	95	MTD533X	54834	270	4	Detektor Punktowy Parter	1.2B Komunikacja
	96	MTD533X	55749	209	1	Detektor Punktowy Parter	1.18 Sala lekcyjna nr 1
	97	MTD533X	54789	270	5	Detektor Punktowy Parter	1.2B Komunikacja
	99	MTD533X	54793	270	6	Detektor Punktowy Parter	1.2A Komunikacja
	100	MTD533X	54792	270	8	Detektor Punktowy Parter	1.2A Komunikacja
	102	MTD533X	55726	210	1	Detektor Punktowy Parter	1.25 Sklepik
	103	MTD533X	55675	210	2	Detektor Punktowy Parter	1.26 Magazynek
	104	MTD533X	54805	260	1	Detektor Punktowy Parter	1.22A Klatka schodowa K1
	105	MTD533X	54836	260	2	Detektor Punktowy Parter	1.22B Komunikacja
	107	MTD533X-S	03572	211	1	Detektor Punktowy z sygnalizatorem Parter	1.27B Stołówka
	108	MTD533X	56320	217	1	Detektor Punktowy Parter	1.36 Pomieszczenie socjalne
	109	MTD533X	56348	280	1	Detektor Punktowy Parter	1.31A Komunikacja
	110	MTD533X	56340	212	1	Detektor Punktowy Parter	1.35 Biuro
	111	MTD533X	56334	213	1	Detektor Punktowy Parter	1.39 Magazynek
	112	MTD533X	56343	214	1	Detektor Punktowy Parter	1.38 Klatka schodowa K0
	115	MTD533X	56326	215	1	Detektor Punktowy Parter	1.34 Magazynek
	116	MTD533X	56346	280	2	Detektor Punktowy Parter	1.31A Komunikacja
	117	MTD533X	56322	216	1	Detektor Punktowy Parter	1.33 Magazynek
	118	MTD533X	56329	280	3	Detektor Punktowy Parter	1.31B Komunikacja
	119	MTD533X	56335	221	1	Detektor Punktowy Parter	1.32 Zaplecze kuchenne
	120	MTD533X	56341	219	1	Detektor Punktowy Parter	1.33 Kantorek
	121	MTD533X	56342	218	1	Detektor Punktowy Parter	1.29 Zaplecze kuchenne
	122	MTD533X	56347	211	2	Detektor Punktowy Parter	1.27B Stołówka
	124	MTD533X	56314	220	1	Detektor Punktowy Parter	1.30 Magazynek
	125	MTD533X	56349	222	1	Detektor Punktowy Parter	1.28 Kuchnia
	126	MTD533X-S	03562	222	2	Detektor Punktowy z sygnalizatorem Parter	1.28 Kuchnia
	127	MTD533X	56321	211	4	Detektor Punktowy Parter	1.27A Zaplecze wydawcze
	128	MTD533X-S	03486	211	3	Detektor Punktowy z sygnalizatorem Parter	1.27B Stołówka
	129	MTD533X	55670	223	1	Detektor Punktowy Parter	1.24 Gabinet Stomatologiczny
	130	MTD533X	54798	270	7	Detektor Punktowy Parter	1.2A Komunikacja
	131	MTD533X	55728	224	1	Detektor Punktowy Parter	1.23 Gabinet Pielęgniarski
	133	MTD533X	56333	225	1	Detektor Punktowy Parter	1.1 Komunikacja
				300		Pietro 1	

Dane pętli dozorowej				Dane opisów dla centrali Schrack Soconet			
Numer pętli	Numer elementu na pętli	Typ urządzenia	Numer seryjny urządzenia	Numer grupy dozorowej	Numer elementu w grupie	TXT 1 (Opis Grupy)	TXT 2 (Opis Detektora Lokalizacja)
2	1	MTD533X	54837	300	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.9 Zaplecze
	2	MTD533X	55673	301	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.10 Sala lekcyjna nr 17
	3	MTD533X	54827	302	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.11 Sala lekcyjna nr 18
	4	MTD533X	54799	303	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.12 Korytarz
	5	MTD533X	54833	304	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.13 Sala lekcyjna nr 19
	6	MTD533X	54820	304	2	Detektor Punktowy Piętro 1	2.14 Zaplecze
	7	MTD533X	55666	305	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.15 Zaplecze
	8	MTD533X	54802	305	2	Detektor Punktowy Piętro 1	2.16 Sala lekcyjna nr 9
	9	MTD533X	54823	306	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.17 Sala lekcyjna nr 10
	11	MTD533X	55683	380	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.18 Klatka Schodowa K3
	12	MTD533X	55677	370	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.26A Komunikacja
	13	MTD533X	54826	307	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.21 Kącik porządkowy
	15	MTD533X	54828	370	2	Detektor Punktowy Piętro 1	2.26B Komunikacja
	17	MTD533X	54787	370	3	Detektor Punktowy Piętro 1	2.26B Komunikacja
	18	MTD533X	55667	370	4	Detektor Punktowy Piętro 1	2.26C Komunikacja
	20	MTD533X	55736	370	5	Detektor Punktowy Piętro 1	2.26C Komunikacja
	22	MTD533X	55748	340	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.23 Sala lekcyjna nr 16
	23	MTD533X	55732	370	6	Detektor Punktowy Piętro 1	2.1 Komunikacja
	26	MTD533X	54763	360	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.27 Klatka schodowa K1
	27	MTD533X	55221	308	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.2 Kuchnia
	28	MTD533X	54829	370	7	Detektor Punktowy Piętro 1	2.1 Komunikacja
	29	MTD533X	55742	309	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.3 Sala lekcyjna nr 15
	30	MTD533X	55724	310	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.4 Sala lekcyjna nr 14
	31	MTD533X	55676	370	8	Detektor Punktowy Piętro 1	2.1 Komunikacja
	32	MTD533X	55725	311	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.5 Sala lekcyjna nr 13
	33	MTD533X	55731	312	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.6 Sala lekcyjna nr 12
	34	MTD533X	55754	313	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.7 Sala lekcyjna nr 11
	35	MTD533X	55723	314	1	Detektor Punktowy Piętro 1	2.8 Sala lekcyjna
				400		Piętro 2	
2	36	MTD533X	55682	400	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.8B Terapia/ zaplecze
	37	MTD533X	55722	401	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.9 Sala lekcyjna nr 27A
	38	MTD533X	55668	402	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.10C Pokój nauczycielski
	39	MTD533X	54832	403	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.10B Gabinet dyrektora
	40	MTD533X	55727	404	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.10A Korytarz
	41	MTD533X	55737	405	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.11 Korytarz
	43	MTD533X	55678	406	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.12 Sala lekcyjna nr 28C
	44	MTD533X	55674	407	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.13A Sala lekcyjna nr 29

Dane pętli dozorowej				Dane opisów dla centrali Schrack Soconet			
Numer pętli	Numer elementu na pętli	Typ urządzenia	Numer seryjny urządzenia	Numer grupy dozorowej	Numer elementu w grupie	TXT 1 (Opis Grupy)	TXT 2 (Opis Detektora Lokalizacja)
	45	MTD533X	55669	408	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.13B Sala lekcyjna - Logopedia
	46	MTD533X	54803	409	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.14 Sala lekcyjna nr 30
	47	MTD533X	55680	480	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.15 Klatka schodowa K3
	50	MTD533X	55912	470	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.24A Komunikacja
	51	MTD533X	55679	410	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.18 Kącik porządkowy
	53	MTD533X	55753	470	2	Detektor Punktowy Piętro 2	3.24B Komunikacja
	54	MTD533X	55681	440	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.25 Klatka schodowa K2
	57	MTD533X	55734	470	3	Detektor Punktowy Piętro 2	3.24B Komunikacja
	58	MTD533X	55671	411	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.20 Kuchnia
	59	MTD533X	55735	470	4	Detektor Punktowy Piętro 2	3.24C Komunikacja
	60	MTD533X	55755	412	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.20C Kącik porządkowy
	61	MTD533X	55729	413	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.20B Sala lekcyjna nr 26
	64	MTD533X	55743	470	5	Detektor Punktowy Piętro 2	3.1A Komunikacja
	68	MTD533X	54810	430	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.23 Klatka schodowa K1
	69	MTD533X	54835	414	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.2 Logopedia
	71	MTD533X	55730	470	6	Detektor Punktowy Piętro 2	3.1A Komunikacja
	72	MTD533X	55672	415	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.3 Sala lekcyjna nr 25
	73	MTD533X	54791	470	7	Detektor Punktowy Piętro 2	3.1A Komunikacja
	74	MTD533X	54788	417	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.1B Sala lekcyjna nr 24
	75	MTD533X	54801	416	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.4 Sala lekcyjna nr 24B
	76	MTD533X	54815	418	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.1C Sala lekcyjna nr 23A
	77	MTD533X	54804	419	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.5 Sala lekcyjna nr 23
	78	MTD533X	54800	420	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.6 Sala lekcyjna nr 22
	79	MTD533X	54808	421	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.7 Sala lekcyjna nr 21
	80	MTD533X	54813	422	1	Detektor Punktowy Piętro 2	3.8A Terapia
						Moduły Piwnica	
1	57	BX-O2I4	38483			Moduł Piwnica	0.15 Archiwum
						Moduły Piętro 2	
2	48	BX-O2I4	38586			Moduł Piętro 2	3.15 Klatka schodowa K3
	55	BX-O2I4	18063			Moduł Piętro 2	3.24B Komunikacja
	65	BX-O2I4	38588			Moduł Piętro 2	3.1A Komunikacja
	66	BX-O2I4	38487			Moduł Piętro 2	3.23 Klatka schodowa K1
						Przyciski ROP Piwnica	
1	19	MCP545X-1R-PL	23960	155	1	Przycisk ROP Piwnica	0.35 Komunikacja
	25	MCP545X-1R-PL	06184	154	1	Przycisk ROP Piwnica	0.1A Komunikacja
	36	MCP545X-1R-PL	06183	150	1	Przycisk ROP Piwnica	0.31 Kotłownia
	42	MCP545X-1R-PL	06199	152	1	Przycisk ROP Piwnica	0.20 Klatka schodowa K3

Dane pętli dozorowej				Dane opisów dla centrali Schrack Soconet			
Numer pętli	Numer elementu na pętli	Typ urządzenia	Numer seryjny urządzenia	Numer grupy dozorowej	Numer elementu w grupie	TXT 1 (Opis Grupy)	TXT 2 (Opis Detektora Lokalizacja)
	46	MCP545X-1R-PL	06189	151	1	Przycisk ROP Piwnica	0.27 Magazyn
	70	MCP545X-1R-PL	06197	153	1	Przycisk ROP Piwnica	0.1B Komunikacja
						Przyciski ROP Parter	
1	1	MCP545X-1R-PL	23845	250	1	Przycisk ROP Parter	1.3 Portiernia
	75	MCP545X-1R-PL	23830	251	1	Przycisk ROP Parter	1.6 Komunikacja
	84	MCP545X-1R-PL	23948	252	1	Przycisk ROP Parter	1.13 Klatka schodowa K3
	88	MCP545X-1R-PL	23956	253	1	Przycisk ROP Parter	1.2E Komunikacja
	90	MCP545X-1R-PL	23959	253	2	Przycisk ROP Parter	1.2C Komunikacja
	101	MCP545X-1R-PL	23848	254	2	Przycisk ROP Parter	1.2A Komunikacja
	106	MCP545X-1R-PL	06210	255	1	Przycisk ROP Parter	1.22B Komunikacja
	113	MCP545X-1R-PL	06193	257	1	Przycisk ROP Parter	1.31A Komunikacja
	123	MCP545X-1R-PL	23846	256	1	Przycisk ROP Parter	1.27B Stołówka
	132	MCP545X-1R-PL	23832	254	1	Przycisk ROP Parter	1.1 Komunikacja
						Przyciski ROP Piętro 1	
2	10	MCP545X-1R-PL	23949	351	1	Przycisk ROP Piętro 1	2.18 Klatka schodowa K3
	16	MCP545X-1R-PL	06186	350	1	Przycisk ROP Piętro 1	2.26B Komunikacja
	21	MCP545X-1R-PL	90001	350	2	Przycisk ROP Piętro 1	2.26C Komunikacja
	25	MCP545X-1R-PL	23850	350	3	Przycisk ROP Piętro 1	2.1 Komunikacja
						Przyciski ROP Piętro 2	
2	42	MCP545X-1R-PL	06201	450	1	Przycisk ROP Piętro 2	3.11 Korytarz
	49	MCP545X-1R-PL	23961	451	1	Przycisk ROP Piętro 2	3.15 Klatka schodowa K3
	56	MCP545X-1R-PL	06209	452	1	Przycisk ROP Piętro 2	3.24B Komunikacja
	62	MCP545X-1R-PL	23853	452	2	Przycisk ROP Piętro 2	3.24C Komunikacja
	67	MCP545X-1R-PL	06188	453	1	Przycisk ROP Piętro 2	3.23 Klatka schodowa K1