



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

SE2.271.1.2.2024.TG

Somonino, dnia 15.02.2024 r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

Dotyczy: „Remont budynku dawnej szkoły w Starkowej Hucie”

W związku z pytaniami Wykonawcy dotyczącymi w/w inwestycji, Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

1. Pytanie: W projekcie w dziale remontu elewacji budynku napisano m.in

- "Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą"
- "Oczyszczenie ściernie murów gładkich z cegły"
- "Ciśnieniowe czyszczenie cokołu z kamienia gorącą wodą"

Moje pytanie brzmi: Czy dopuszczalne jest czyszczenie laserem w/w pozycji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania metody laserowej.

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kowalewski