



Poznań, 02.05.2024 r.

Oznaczenie sprawy: TP-40/24

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenie usług polegających na przeglądzie technicznym,
konserwacji, kontroli szczelności urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych
w pomieszczeniach GPSK

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw 1:

1. Proszę o doprecyzowanie informacji dotyczący filtrów, brakuje informacji dotyczącej klasy filtracyjnej.
 Odp.: Klasy filtracji w centralach wentylacyjnych:
 Filtry wstępne - wejściowe w klasie G3(EU3)
 Filtry końcowe – wyjściowe w klasie F7(EU7) - kieszeniowe
2. Proszę o informacje w jakich miejscach (dach/ściana/na ziemi) zlokalizowane są jednostki zewnętrzne urządzeń klimatyzacji i wentylacji, czy do przeprowadzania prac konserwacyjnych wymagane jest użycie podnośników/rusztowań/drabin?
 Odp.: Jednostki zewnętrzne zlokalizowane są na ścianach zewnętrznych budynków, na dachach, w piwnicach, na strychach oraz na powierzchni terenu. Do przeprowadzania prac konserwacyjnych wymagane jest użycie odpowiedniego sprzętu do pracy na wysokości tj drabin, pomostów, rusztowań, zwyżek.
3. Czy podczas przeprowadzanych prac konserwacyjnych dostęp do poszczególnych pomieszczeń będzie bezproblemowy?
 Odp.: Prowadzenie prac nie może co do zasady zaburzać funkcjonowania szpitala. Do przeprowadzania prac konserwacyjnych dla większości urządzeń i pomieszczeniach wymagane jest wcześniejsze umówienie się.
4. Jakie są godziny pracy na obiekcie i czy w takich godzinach muszą być przeprowadzane prace, czy mogą być one przeprowadzane również po tych godzinach?
 Odp.: Prace wykonywane będą na czynnym obiekcie w godzinach nie utrudniających prowadzenia działalności podstawowej, należy uwzględnić pracę w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w weekendy. Prace w maszynowniach większości central wentylacyjnych należy prowadzić po godzinie 15:00. Wymiana filtrów Hepa na salach operacyjnych, zabiegowych, aptece może być prowadzona od godziny 15:30. Wymiany filtrów Hepa na oddziałach neonatologicznych należy realizować w godzinach 8-15. W szczególności, sale porodowe z uwagi na ich nieprzewidywalne obłożenie pacjentkami, nie pozwalają na terminowe rozplanowanie prac ani zachowanie ciągłości pracy tj wymiany filtrów w jednym pomieszczeniu za drugim.





Zestaw 2:

Czy przedsiębiorca prowadzący JDG i mający kadre pracowniczą zatrudnioną nie na etacie tylko w formie B2B czyli pracownicy mają otwartą działalność gospodarczą i umowy partnerskie z przedsiębiorcą spełnia kryteria formalne do uczestnictwa w przetargu?

Odp.: Nie spełnia.

Zestaw 3:

W umowie nie odnalazłem wzmianki dotyczącej czasu reakcji w przypadku awarii, co wg mnie jest kluczowe w tego typu działalnościach. Jest tylko punkt dotyczący 24 godzinnej reakcji w przypadku zgłoszenia nienależytego wykonania usługi, ale awaria to co innego. Czy wymagana jest wizja lokalna? Czy można się na nią z Państwem umówić? Czy jest osoba z którą mógłbym telefonicznie omówić dostęp do serwisowanych urządzeń?

Odp.: W ramach umowy Zamawiający nie będzie wzywał do usuwania awarii. Zamawiający nie przewidział wizji lokalnej. Wszystkie pytania dotyczące postępowania należy zadawać za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Sporządził: Beata Tylska

