



**GMINA KRASOCIN**  
29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej 1  
woj. Świętokrzyskie  
tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-010  
NIP 609.000.36-36, REG.291010146

**wszyscy wykonawcy**

dotyczy: **BUDOWA SIECI KANALIZACJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNO**

- I. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

**Pytania:**

1. Czy budowa zjazdów do przepompowni ścieków jest przedmiotem postępowania ?  
Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej na ten zakres robót.(W części opisowej projektu jest napisane , że Projekt Zagospodarowania Terenu zjazdów do przepompowni ścieków jest zamieszczony w oddzielnym opracowaniu. W załączonej dokumentacji projektowej nie ma takiego opracowania).  
Ad. 1 Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy zjazdów do pompowni ścieków.
2. W części opisowej jest zapis , iż teren usytuowania przepompowni ścieków jest ogrodzony i utwardzony tłuczniem , zaś krawędzie nawierzchni zostaną obramowane krawężnikiem betonowym 15x30 cm. W Przedmiarze robót brak pozycji na ułożenie krawężnika .Prosimy o uzupełnienie.  
Ad. 2 W wycenie należy przewidzieć wykonanie obramowania nawierzchni krawężnikiem 15x30 zgodnie z opisem i w ilości wskazanej w Projekcie budowlanym.
3. Zgodnie z częścią opisową projektu projektuje się wykonanie ogrodzenia dla przepompowni P2 i P3 z furtką wejściową o szerokości 1,0 m. W poz.206 Przedmiaru jest wykonanie bram z furtkami. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru.  
Ad. 3 W wycenie należy uwzględnić wykonanie ogrodzenia z furtką zgodnie z Projektem budowlanym.
4. Wobec braku informacji w projekcie na temat grubości warstwy tłucznia utwardzonej nawierzchni terenu przepompowni prosimy o informację , czy należy przyjąć warstwę grubości 15 cm , jak wynika z Przedmiaru ?  
Ad. 4 Należy przyjąć warstwę tłucznia o grubości 15,0 cm.

**Zamawiający przypomina, że przedmiary robót stanowią pomoc w skalkulowaniu ceny ryczałtowej, lecz nie tworzą zamkniętego zakresu robót objętego zamówieniem. Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania korekt w udostępnionym przedmiarze robót.**

- II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
- III. Powyższe zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron postępowania.

**WÓJT GMINY**  
*Ireneusz Głiszczyński*