

BZP.271.41.2024.MK

Dębica, dnia 30-08-2024 r.

**ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI I**

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym z art. 132 ustawy Pzp na: **Modernizację oświetlenia na terenie Gminy Miasta Dębica**

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ). informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do SWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej.


**Wykonawca A**

**Pytanie 1:**

**W pliku inwentaryzacja oświetlenia drogowego, w parametrach technicznych nowych opraw, dla oprawy typ C, stylizowana wieszana od góry, Zamawiający wymaga aby oprawa nie emitowała światła w górną półprzestrzeń, chwilę potem jest zapis o niedopuszczeniu płaskiej szyby. Te dwa zapisy pozostają w sprzeczności, bo właśnie zastosowanie płaskiej szyby umożliwia spełnienie tego wymogu. W związku z tym proszę o dopuszczenie opraw stylizowanych, także z płaską, hartowaną szybą**

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia proponowany kształt oprawy parkowej nasadzonej:



Proponowane wymiary oprawy bez uchwyty montażowego z zamontowanym gniazdem ZHAGA na szczycie oprawy:

L: 560 mm; H:570 mm. Tolerancja wymiarów +/- 15% z zachowaniem proporcji.

Nie dopuszcza się płaskiej szyby przy oprawie stylizowanej.


## Wykonawca B

### Pytanie 1:

W dokumentacji przetargowej Zmawiający wymaga dostarczenia opraw Parkowych nasadzanych na słup spełniających następujący wymóg: "Panel led skierowany ku dołowi. Oprawa nie może emitować światła w górną półprzestrzeń". W związku z powyższym czy Zmawiający dopuści oprawy zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012?

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia proponowany kształt oprawy parkowej nasadzonej:



Proponowane wymiary oprawy bez uchwytu montażowego z zamontowanym gniazdem ZHAGA na szczycie oprawy:

L: 560 mm; H:570 mm. Tolerancja wymiarów +/- 15% z zachowaniem proporcji.

Nie dopuszcza się płaskiej szyby przy oprawie stylizowanej.

### Pytanie 2:

Wnosimy o zmianę zapisu i dodanie wymogu przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych, certyfikatów ENEC, ENEC + wraz z załącznikami, ZHAGA D4i oraz deklaracji zgodności. wraz z ofertą przetargową. Pozwoli to na pełną transparentność procesu, da możliwość weryfikacji złożonych dokumentów wszystkim zainteresowanym stronom oraz uchroni Zamawiającego przed ryzykiem otrzymania produktu niezgodnego ze specyfikacją materiałową oraz wymaganiami.

Pragniemy zauważyć, że przedstawienie powyższych dokumentów dopiero na etapie akceptacji materiałów do zabudowy rodzi szereg ryzyk i nie jest w interesie Zamawiającego. Otóż Zamawiający dopiero po podpisaniu umowy zostanie poinformowany na jakich materiałach wykonawca zamierza wykonać przedmiot umowy co może wiązać się z brakiem pełnej weryfikacji przedstawionego produktu ze specyfikacją techniczną udostępnioną na etapie postępowania przetargowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 3:**

Zamawiający wymaga aby oprawy parkowe miały ULOR 0%, prosimy o zmianę zapisu i dopuszczenie opraw parkowych posiadających parametr ULOR na poziomie min 3%

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dopuszcza oprawy parkowe posiadające parametr UROL na poziomie min. 3%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania niosą za sobą konsekwencje wszelkich zmian w dokumentacji przetargowej

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**NACZELNIK**  
Wydziału Infrastruktury Miejskiej  
i Inwestycji

*mgr inż. Robert Sieradzki*

Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania

Osoba prowadząca sprawę: Mateusz Krajewski, tel. 14 68 38 229; przetargi@umdebica.pl