

Znak: ROŚ.271.7.1.2024.RB

Jedwabno, 16.07.2024 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowanie pn. „**Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody**”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

W związku ze złożonym zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa Gminnej Stacji Uzdatniania Wody**”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu pkt 1.7.6 — Rozwiązania — o dopuszczenie dodatkowo wykonanie instalacji technologicznej o rury i kształtki PE SDR 17 PN 10.

Wyżej wymienione rurociągi charakteryzują się dużą wytrzymałością, elastycznością oraz łatwością ewentualnej naprawy.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania rur i kształtek z PE SDR 17 PN 10. Zapisy pkt. 1.7.6 pozostają bez zmian.