



L.dz. BLZ/414/2024

Znak sprawy: S6/2024/PN/BLZ

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: sektorowego zamówienia podprogowego pn. „Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza” (ID 887242)

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza” wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji warunków zamówienia, w związku z czym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Zwracamy uwagę, że przed włączeniem "na ostro" przykanalika betonowego DN200 od studzienki S104KA3B do kanału w ul. Kalinkowej znajduje się redukcja kamionkowa z DN200 na DN150 lub DN125 oraz kolano 45 stopni. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje wykonania renowacji aż do włączenia czy dopuszcza renowację tylko do redukcji.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

*Zamawiający oczekuje wykonania renowacji tego odcinka do miejsca zmiany materiału z betonu na PCV, tak aby uszczelnić połączenie w miejscu zmiany materiału tj. do redukcji.*

**Pytanie nr 2**

Jeżeli Zamawiający wymaga renowacji przykanalika DN200 w ul. Kalinkowej 76 aż do włączenia "na ostro" do kanału w ulicy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania tapera (redukcji na rękawie) oraz akceptuje fałdy, które na pewno będą obecne na rękawie z uwagi na kolano 45 stopni przez włączeniem.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

*Nie dotyczy. Odpowiedź w pytaniu 1.*

**Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje posadowienia studni rewizyjnej w miejscu włączenia "na ostro" przykanalika od ul. Kalinkowej 76 do kanału w ul. Kalinkowej.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

*Zamawiający nie oczekuje posadowienia studni rewizyjnej w miejscu włączenia na ostro.*



#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający udostępni na swoim terenie plac pod zaplecze sprzętowe wykonawcy np. na dwa samochody ciężarowe i dwa samochody typu bus?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający na czas robót udostępni miejsce pod zaplecze na sprzęt w trakcie realizacji zadania na 2 samochody ciężarowe i 2 samochody typu bus.

#### **Pytanie nr 5**

Prosimy o zmianę zapisów umowy w § 8 ust. 1. pkt 1) i pkt 2) oraz § 5 poprzez określenie uprawnienia Zamawiającego do naliczania kar umownych w przypadku zwłoki a nie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych zobowiązań, czyli w przypadkach, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

#### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający posiada prawo służebności dla wszystkich terenów, na których zlokalizowana jest sieć przeznaczona do remontu?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada prawa służebności dla wszystkich terenów, na których zlokalizowana jest sieć przeznaczona do renowacji, co nie oznacza, że nie ma dostępu do swoich urządzeń.

**PROKURENT**

*Anna Kowalska*

Z poważaniem  
WICEPREZES ZARZĄDU

*Joanna John-Błażyńska*

#### **Rozdzielnik:**

1. Platforma zakupowa Open Nexus [https://platformazakupowa.pl/pn/mwio\\_grudziadz](https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz)
2. A/a.

#### **Opracowanie:**

Marta Buczkowska, tel. (56) 45 04 878