

Pieszycy, dnia 29.02.2024

GMINA PIESZYCE
ul. Tadeusza Kościuszki 2
58 – 250 Pieszycy,

Nr sprawy: **WGPRiIT.271.05.2024**

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Ogrodowa w Pieszycach, Centrum Usług Społecznych w gminie Pieszycy, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Czy budynki SP1 mają dwa układy pomiarowe energii elektrycznej?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że budynku SP1 mają dwa układy pomiarowe energii elektrycznej

Pytanie 2

Czy w SP 1 Zamawiający przewidział zmianę warunków sprzedaży energii elektrycznej odnawialnej po przekroczeniu 50 kWp dla instalacji fotowoltaicznych na jednym układzie pomiarowym?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie przewidział takiej okoliczności.

Pytanie 3

Czy Zamawiający przewiduje likwidację kotłowni gazowej w ramach tych dokumentacji dla każdego obiektu?

Odpowiedź

Tak, zamawiający przewiduje likwidację kotłowni gazowej w ramach tych dokumentacji dla każdego obiektu

Pytanie 4

Czy zamawiający dysponuje próbnymi odwiertami pozwalającymi oszacować konieczną sumaryczną długość odwiertów na potrzeby dolnego źródła dla każdego z obiektów?

Odpowiedź

Nie, zamawiający nie dysponuje próbnymi odwiertami.