

Toruń, dnia 23.09.2024 r.

TI.221.43.2015

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  
**Budowa odcinków sieci wod-kan w ul. Rypińskiej w Toruniu**

Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej [www.wodociagi.torun.com.pl](http://www.wodociagi.torun.com.pl) (w dziale „Przetargi/Regulaminy”), Zamawiający odpowiada na pytania złożone w postępowaniu j.w.:

#### Pytanie 1

Czy zamawiający bierze pod uwagę zastosowanie studni betonowych z kinetą wykonywaną ręcznie, która charakteryzuje się niższą odpornością na nacisk oraz mniej korzystnymi właściwościami w kontekście warunków gruntowych, ale jest rozwiązaniem tańszym? Czy konieczne jest zastosowanie kinet monolitycznych, powstających w jednym procesie zalewania?

#### Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga wykonania dennic studni wraz z kinetą i fabrycznie zamontowanymi przejściami szczelnymi w kontrolowanych warunkach technologicznych (w zakładzie prefabrykacji).

**PROKURENT**

*Stawomir Wesolowski*

**Prezes**

*Władysław Majewski*