




CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KATOWICACH

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

 32 357 08 00

NZ.3302.42.2024/ZP-372

Katowice, dnia 28.06.2024 r.

Wyjaśnienia treści SWZ 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pt.: „**Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej - komputerowej w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach**” ZP/372/2024.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2, ustawy Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień, jak poniżej:

Pytanie 1:

Proszę o podanie parametrów ograniczników przepięć montowanych w tabl. TK302, TK03?

Odpowiedź:

Parametry ogranicznika przepięć: ogranicznik przepięć B+C (Typ 1+2), 4P 30kA, 275V.

Pytanie 2:

W przedmiarze pojawia się opis prac "Wykonanie drobnych napraw ścian oraz sufitów", w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zapis "niezbędne roboty budowlane" - proszę doprecyzować wskazane zakresy prac budowlanych?

Odpowiedź:

Należy wykonać wszystkie prace budowlane celem prawidłowej realizacji zadania zgodnie z podanym zakresem. W tym odtworzenie ścian i sufitów do stanu pierwotnego.

Katarzyna Goderecka – z up. Dyrektora CUW

Rozdzielnik:

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice