



**POLSKI
ŁAD**



inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

RI.271.1.2.6.2024.MW

Krasocin, 2024-04-10

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

(odpowiedzi na pytania nr 4 z dnia 08.04.2024r.)

dotyczy: Montaż instalacji fotowoltaicznych

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Po czyjej stronie są uzgodnienia p.pożarowe ?

Odpowiedź:

Uzgodnienie dokumentacji projektowych pod względem p.poż. będzie należało do wyłonionego wykonawcy (odpowiednie zapisy zawarto w PFU i wzorze umowy).

Pytanie 2 :

Jakie są moce przyłączeniowe i moce umowne obiektów?

Odpowiedź:

L.P.	NAZWA BUDYNKU/OBIEKTU	ADRES BUDYNKU	MOC UMOWNA	MOC PRZYŁĄCZENIOWA
1.	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie - Szkoła Podstawowa	Bukowa, ul. Szkolna 8	40	40
2.	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie - Przedszkole	Bukowa, ul. Osiedlowa 26	15	15
3.	Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach	Cieśle 63	30	30
4.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie	Czostków 83	22	40

5.	Zespół Placówek Oświatowych im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie	Krasocin, ul. Floriańska 1	30	30
6.	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie	Mieczyn 8	19	19
7.	Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie	Oleszno, ul. Szkolna 34	60	70
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Krasocin, ul. Wyzwolenia 6	12	12
9.	Kotłownia przy Urzędzie Gminy	Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1	15	15
10.	Budynek Urzędu Gminy	Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1	24	24
11.	Gminna Biblioteka Publiczna	Krasocin, ul. Floriańska 1	22	22
12.	Ośrodek Zdrowia w Krasocinie	Krasocin, ul. 1 Maja 8	30	30
13.	Ośrodek Zdrowia w Olesznie	Oleszno, ul. Kielecka 17	30	30
14.	Ośrodek Zdrowia w Bukowie	Bukowa, ul. Kielecka 1	12	12
15.	Oczyszczalnia ścieków "Krasocin"	Krasocin, dz. nr ew. 1315	60	60
16.	Oczyszczalnia ścieków "Oleszno"	Kozia Wieś, dz. nr ew. 2319	19	1
17.	Oczyszczalnia ścieków "Skorków"	Skorków, dz. nr ew. 375/1	42	42
18.	Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej	Krasocinie, ul. Emila Godlewskiego 11	10	10
19.	Ujęcie wody w Cieślach	Cieśle, dz. nr ewid. 201/1, 201/4	41	41

Pytanie 3 :

Czy Zamawiający posiada ekspertyzy nośności dachów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada ekspertyzy nośności dachów. Zgodnie z pkt. 2 p.pkt 2.1 pkt. 2. do obowiązków wykonawcy należy m.in. ocena

uwarunkowań technicznych wybudowania instalacji fotowoltaicznej przez co należy rozumieć również ocenę stanu technicznego dachów pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 4 :

Jaka jest klasa gruntów w miejscu gdzie będą instalacje gruntowe ?

Odpowiedź:

Poniżej podajemy klasoużytki gruntów w miejscach gdzie będą instalacje gruntowe:

Nr działki	Położenie działki	Klasoużytki		Pow działki[ha]
		Oznaczenie	Pow.	
1315 Id działki: 261302_2.0011.1315		Oznaczenie	Pow.	0,85
		Ba	0,44	
		ŁIV	0,19	
		PsV	0,20	
		W-RVI	0,02	
2319 Id działki: 261302_2.0010.2319		Oznaczenie	Pow.	0,78
		Bi	0,33	
375/1 Id działki: 261302_2.0018.375/1		RV	0,14	0,74
		RIVb	0,17	
		W-ŁIV	0,06	
201/1 Id działki: 261302_2.0004.201/1		Oznaczenie	Pow.	0,0501
		Bi	0,0501	
201/4 Id działki: 261302_2.0004.201/4		Oznaczenie	Pow.	0,1397
		Bi	0,1397	

Wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński