

Rawa Mazowiecka, dnia 13.02.2023 r.

Znak: RPI.271.4.2023

Do wiadomości

- wszyscy uczestnicy

WYJAŚNIENIA (nr 19) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „**Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka. Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

Pytanie nr 1:

proszę o podanie parametrów wentylatorów dachowych, oprócz wydajności konieczna jest średnica, zasilanie elektryczne (230 czy 400), akcesoria dodatkowe (podstawa dachowa z wymiarami, cokół dachowy, sterowanie) - proszę o podanie parametrów anemostatów nawiewnych i wyciągowych - okrągłe czy kwadratowe, jakie wymiary - proszę o podanie grubości blachy wymaganej do obudowy kanałów wentylacyjnych na sali gimnastycznej

Odpowiedź nr 1:

Dokumentacja wykonywana była w zakresie projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę. Szczegółowe doборы urządzeń i elementów układów wentylacyjnych powinny być zgodne z parametrami zwartymi w projekcie oraz STWIOR.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Piotr Irla