

ZP.271.4.24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej p.z.p.

**„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ K140282 UL. SZPITALNA W KM 0+000 – 0+362 W MIEJSCOWOŚCI  
MIECHÓW, GMINA MIECHÓW”.  
(ID 899100)**

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie czy kostka zastosowana na ul. Jagiellońskiej (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 w dniu 04.04.2024 r.) ma grubość 8 cm jak w przypadku wymogów w przedmiotowym zamówieniu? Jeżeli nie to jakie będą wymogi Zamawiającego w tej kwestii?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko udzielone w dniu 04.04.2024 r. na pytanie nr 15. Należy zastosować kostkę o grubości podanej w przedmiarze robót.**

**Pytanie nr 2**

Prosimy o podanie producenta kostki zastosowanej na ul. Jagiellońskiej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wskazuje konkretnego producenta kostki.**

**Pytanie nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 6 w dniu 04.04.2024 r.) co w przypadku, gdy średnica dolotu kanalizacji deszczowej będzie większa niż średnica projektowana obecnego kanału? Jakie rozwiązanie należy zastosować?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji.**

**Pytanie nr 4**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o istniejący profil kanalizacji deszczowej (w związku z odpowiedzią na pytanie nr 5 w dniu 04.04.2024 r.) gdyż obecnie brak jego w materiałach. W przeciwnym przypadku wycena jest niemożliwa (ilość robót ziemnych, czy występują kaskady, na jakiej głębokości występują doloty).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 04.04.2024 r. cyt.: „profil kanalizacji deszczowej należy pozostawić jak w stanie istniejącym”. Głębokość została określona w przedmiarze robót.**

### **Pytanie nr 5**

Prosimy o udostępnienie profilu istniejącej kanalizacji sanitarnej, celem sprawdzenia kolizji z przebudowywaną kanalizacją deszczową

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie posiada profilu kanalizacji sanitarnej.**

### **Pytanie nr 6**

Prosimy o potwierdzenie i sprecyzowanie (w związku z odpowiedzią na pytanie nr 16 w dniu 04.04.2024 r.), czy w przekroju typowym A-A km 0+034 projektowany chodnik należy zawęzić do stanu istniejącego ze względu na wchodzące w zakres inwestycji drzewa i ich korzenie? W km 0+000 – 0+120 po stronie prawej zaprojektowany 2m chodnik (poszerzony o 0,5 m w stosunku do istniejącego) nie jest możliwy do wykonania, w związku z czym czy prosimy już na etapie składania ofert co należy wykonać w związku z kolizją z drzewami. Zamawiający nie odpowiedział na wskazane pytanie precyzyjnie, co może powodować nieścisłości na etapie wykonawstwa robót.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje udzieloną odpowiedź w tym zakresie tj. nie planuje wycinki drzew. Chodnik posiada szerokość zmienną, tym samym jego poszerzenie lub zawężenie w przypadku kolizji z drzewami będzie rozliczane na podstawie faktycznie wykonanych prac.**

### **Pytanie nr 7**

Co w przypadku, gdy w terenie po wytyczeniu wyniknie potrzeba przebudowy ogrodzeń (w związku z odpowiedzią na pytanie nr 18 w dniu 04.04.2024 r.). Czy należy to rozpatrywać jako roboty dodatkowe, nie objęte niniejszym zamówieniem?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji.**

### **Pytanie nr 8**

Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej przedmiotowej dokumentacji projektowej?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej przedmiotowej dokumentacji.**

### **Pytanie nr 9**

Prosimy o potwierdzenie, że równoważność produktów będzie porównywana tylko i wyłącznie w zakresie kluczowych parametrów tych produktów.

### **Odpowiedź:**

**Równoważność produktów została opisana w SWZ oraz wzorze umowy – załącznik nr 6. Ewentualna równoważność poszczególnych produktów będzie rozpatrywana indywidualnie.**

### **Pytanie nr 10**

Prosimy o potwierdzenie jaką ilość dni należy przyjąć do realizacji umowy, gdyż w SWZ zapisano data została określona jako miesiące.

### **Odpowiedź:**

**Termin realizacji przedmiotu umowy został określony w SWZ oraz we wzorze umowy.**

### **Pytanie nr 11**

W przedmiarze znajdują się pozycje dot. docelowej organizacji ruchu. Prosimy o przedłożenie projektu docelowej organizacji ruchu, gdyż brak go w materiałach przetargowych?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający zamieścił projekt stałej organizacji ruchu.**

### **Pytanie nr 12**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przekroczenia rzeczywiście wykonanej ilości na którejś z pozycji przedmiarowej, Zamawiający zapłaci wykonawcy zgodnie z rzeczywiście wykonanym obmiarem robót?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 04.04.2024 r. Zamawiający potwierdza, że rozliczenie robót zostanie przeprowadzone w oparciu o faktycznie obmierzone ilości robót po ich wykonaniu.**

### **Pytanie nr 13**

Przedmiar pozycja 26 – Prosimy o określenie parametrów technicznych opraw oświetleniowych oraz okablowania. Prosimy o wskazanie lokalizacji projektowanych słupów oświetleniowych oraz miejsca przyłączenia do instalacji oświetlenia ulicznego.

### **Odpowiedź:**

**Projektowane przejścia dla pieszych mają być zgodne z Wytycznymi do projektowania infrastruktury dla pieszych.**