

23.02.2023



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Sekcja Ewidencji
Majątku i Uzgodnień**

**Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe
"DOMED" Sp. z o.o.
ul. Bystrzycka 26
54-215 Wrocław**

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.773.1151869.1.23

Kraków, 17.02.2023

Dot.: warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego ciśnienia (w/c) w skrzyżowaniu z projektowaną grawitacyjną kanalizacją sanitarną wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych w msc. Biały Dunajec przy ul. Kolejowej

W nawiązaniu do Państwa pisma w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Miejscowość Ulica	Uwagi
GAZOCIĄG	W/C	DN300	stal	Biały Dunajec ul. Krajowa	Data wykonania: 1992

w/c – gazociąg wysokiego ciśnienia

Dla ww. sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Przedstawiony na załączniku mapowym lokalizację kanalizacji sanitarnej oraz jej sposób jej zabezpieczenia w skrzyżowaniu gazociągiem wysokiego ciśnienia (w/c) **uzgadniamy z uwagami**. Prace budowlano-montażowe prowadzone w zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu w/c należy wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej zabezpieczonej w skrzyżowaniu rurą osłonową z ww. gazociągiem wykonać z zachowaniem odległości pionowej liczonej pomiędzy ww. rurą osłonową a gazociągiem wynoszącą min. 0,4 m.
2. Jako rozwiązanie podstawowe kanalizację lokalizować poniżej sieci gazowej. Kanalizację w skrzyżowaniu z gazociągiem wysokiego ciśnienia zabezpieczyć rurą osłonową typu PE100 SDR17. Końce rury osłonowej wyprowadzić na odległość

- min. 10,0m na stronę gazociągu licząc od jego osi. Końce rury osłonowej skutecznie uszczelnić.
3. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 – 1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.
 4. Kąt skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z ww. gazociągiem powinien być nie mniejszy od kąta 60°.
 5. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów ww. Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 6. W strefie kontrolowanej gazociągu w/c (tj. po 15,0m na jego stronę) zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.
 7. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Działu Stacji i Sieci Gazowych, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie ww. Dział z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
 8. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez ww. Dział na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
 9. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót
 10. Ważność uzgodnienia określa się do dnia 18.02.2025.

Sprawę prowadzi: Sławomir Hadała 12 6281 219

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas

KIEROWNIK
Seksja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Michał Komasa

Otrzymują:

- adresat + zał mapowy
- Dział Stacji i Sieci Gazowych
- Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień aa. + zał mapowy