

Zestawienie montażowe oświetlenia zewnętrznego

Projektant : ulice Wiśniowa, Śliwowa, Jabłoniowa, Orzechowa, Gruszowa, Czereśniowa i Leszczynowa - Wągrowiec

obwód nr 1

Nr słupa	Typ kabla		Oprawy		Słup stalowy okr. oc. 7m	Słup stalowy okr. oc. 5,5m	rękaw termokurczliwy	Szafka oświetleniowa SO	złącze słupowe IZK-4-01	złącze słupowe IZK-4-02	złącze słupowe IZK-4-03	Wkładka D01 gL 6A	Wysięgniki			Folia nieb.	druć oc. f 8mm	Przewody		Rury			Uziom
	[m]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	jednoram. h=1m w=1m	dwuram. h=1m w=1m /90 st.	dwuram. h=1m w=1m / 180st.	[m]	[m]	[m]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	
-																							
SO	5						1									2	4						
S1/1	38	1		1		1		1	2	1	1	1				32	34	9		22	10	2	
S2/1	44	1		1		1		1	2	1	1	1				38	40	9		38			
S3/1	44	1		1		1		1	2	1	1	1				38	40	9		38			
S4/1	34	1		1		1		1	2	1	1	1				28	30	9		28			
S4-1/1	40	1		1		1		1	2	1	1	1				35	37	9		27	8	2	
S4-2/1	40	1		1		1		1	2	1	1	1				35	37	9		35			
S4-3/1	42	1		1		1		1	2	1	1	1				37	39	9		37			
S5/1	27	1		1		1		1	2	1	1	1				22	24	9		22			
S6/1	44	1		1		1		1	2	1	1	1				38	40	9		38			
S7/1	40	2		1		1		2	1	1	2			1		35	37	18		35			
S7-1/1	65	1		1		1		1	2	1	1	1				60	62	9		50	10	2	
S7-2/1	42	1		1		1		1	2	1	1	1				38	40	9		38			
S7-3/1	38	1		1		1		1	2	1	1	1				32	34	9		32			
S8/1	40	1		1		1		1	2	1	1	1				35	37	9		35			
S9/1	40	1		1		1		1	2	1	1	1				35	37	9		35			
S10/1	41	2		1		1		2	1	1	2			1		36	38	18		36			
S11/1	61	1		1		1		1	2	1	1	1				55	57	9		31	24	4	
S12/1	44	1		1		1		1	2	1	1	1				38	40	9		38			
S13/1	44	1		1		1		1	2	1	1	1				38	40	9		38			
S14/1	45	1		1		1		1	2	1	1	1				40	42	9		26	14	2	
S14-1/1	29	1		1		1		1	2	1	1	1				24	26	9		24			
S14-2/1	42	1		1		1		1	2	1	1	1				37	39	9		37			
S14-3/1	42	1		1		1		1	2	1	1	1				37	39	9		23	14	2	
S14-4/1	42	1		1		1		1	2	1	1	1				37	39	9		37			
S15/1	44	1		1		1		1	2	1	1	1				38	40	9		38			
razem :	1057	27	0	25	0	25	1	27	48	25	27	23	23	1	1	920	972	243	0	838	80	14	0

Zestawienie montażowe oświetlenia zewnętrznego

Projektant : ulice Wiśniowa, Śliwowa, Jabłoniowa, Orzechowa, Gruszowa, Czereśniowa i Leszczynowa - Wągrowiec

obwód nr 2

Nr słupa	Typ kabla	Oprawy		Słup stalowy okr. oc. 7m	Słup stalowy okr. oc. 5.5m	rękaw termokurczliwy	Szafka oświetleniowa SO	złącze słupowe LZK-4-01	złącze słupowe LZK-4-02	złącze słupowe LZK-4-03	Wkładka D01 gL 6A	Wysięgniki			Folia nieb.	dłut oc. f 8mm	Przewody		Rury			Uziom
	YAKY4x25mm2	LED 55W , 7012lm, Ta 50st.	LED 1 26W									jednoram. h=1m w=1m	dwuram. h=1m w=1m /90 st.	dwuram. h=1m w=1m / 180st.			YDY3x2,5mm2		DVK 75	SRS 110	Wkład uszczelniający EK	
-	[m]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	[m]	[m]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	
S1/2	10	1		1		1		1	2	1	1	1			6	34	9		6			
S2/2	32	2		1		1		2	1	1	2		1		27	34	18		27			
S3/2	38	1		1		1		1	2	1	1	1			32	34	9		32			
S4/2	40	1		1		1		1	2	1	1	1			35	34	9		35			
S5/2	41	1		1		1		1	2	1	1	1			36	34	9		36			
S6/2	41	1		1		1		1	2	1	1	1			36	34	9		36			
S7/2	40	1		1		1		1	2	1	1	1			35	34	9		35			
S8/2	25	1		1		1		1	2	1	1	1			20	34	9		20			
S9/2	34	1		1		1		1	2	1	1	1			29	34	9		21	8	2	
S10/2	37	1		1		1		1	2	1	1	1			32	34	9		32			
S11/2	37	1		1		1		1	2	1	1	1			32	34	9		32			
S12/2	45	1		1		1		1	2	1	1	1			40	34	9		40			
razem :	420	13	0	12	0	12	0	13	23	12	13	11	1	0	360	408	117	0	352	8	2	0

Zestawienie montażowe oświetlenia zewnętrznego

Projektant : ulice Wiśniowa, Śliwowa, Jabłoniowa, Orzechowa, Gruszowa, Czereśniowa i Leszczynowa - Wągrowiec

obwód nr 3

Nr słupa	Typ kabla	Oprawy		Słup stalowy okr. oc. 7m	Słup stalowy okr. oc. 5.5m	rękaw termokurczliwy	Szafka oświetleniowa SO	złącze słupowe LZK-4-01	złącze słupowe LZK-4-02	złącze słupowe LZK-4-03	Wkładka D01 gL 6A	Wysięgniki			Folia nieb.	drut oc. f 8mm	Przewody		Rury			Uziom
	YAKY4x25mm2	LED 55W , 7012lm, Ta 50st.	LED 1 26W									jednoram. h=1m w=1m	dwuram. h=1m w=1m /90 st.	dwuram. h=1m w=1m / 180st.			YDY3x2,5mm2		DVK 75	SRS 110	Wkład uszczelniający EK	
-	[m]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	[m]	[m]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	
S1/3	14	1		1		1		1	2	1	1	1			10	12	9		10			
S2/3	40	1		1		1		1	2	1	1	1			35	37	9		35			
S3/3	40	1		1		1		1	2	1	1	1			35	37	9		35			
S4/3	40	1		1		1		1	2	1	1	1			35	37	9		35			
S5/3	40	1		1		1		1	2	1	1	1			35	37	9		35			
S5-1/3	33	1		1		1		1	2	1	1	1			28	30	9		28			
S5-2/3	44	1		1		1		1	2	1	1	1			38	40	9		38			
S6/3	35	1		1		1		1	2	1	1	1			30	32	9		20	10	2	
S7/3	45	1		1		1		1	2	1	1	1			40	42	9		40			
S8/3	44	1		1		1		1	2	1	1	1			38	40	9		38			
S9/3	46	1		1		1		1	2	1	1	1			41	43	9		32	9	2	
S10/3	41	1		1		1		1	2	1	1	1			36	38	9		36			
S11/3	41	1		1		1		1	2	1	1	1			36	38	9		36			
S12/3	42	1		1		1		1	2	1	1	1			37	39	9		37			
S13/3	44	1		1		1		1	2	1	1	1			38	40	9		38			
S14/3	44	1		1		1		1	2	1	1	1			38	40	9		38			
S15/3	44	1		1		1		1	2	1	1	1			38	40	9		38			
razem :	677	17	0	17	0	17	0	17	34	17	17	17	0	0	588	622	153	0	569	19	4	0

Zestawienie montażowe oświetlenia zewnętrznego

Projektant : ulice Wiśniowa, Śliwowa, Jabłoniowa, Orzechowa, Gruszowa, Czereśniowa i Leszczynowa - Wągrowiec

obwód nr 1 ulica Leszczynowa

Nr słupa	Typ kabla	Oprawy		Słup stalowy okr. oc. 7m	Słup stalowy okr. oc. 5,5m	rękaw termokurczliwy	Szafka oświetleniowa SO	złącze słupowe IZK-4-01	złącze słupowe IZK-4-02	złącze słupowe IZK-4-03	Wkładka D01 gŁ 6A	Wysięgniki			Folia nieb.	dłut oc. f 8mm	Przewody		Rury			Uziom
	YAKY4x25mm2	LED 55W , 7012lm. Ta 50st.	LED 1 26W									jednoram. h=1m w=1m	dwuram. h=1m w=1m /90 st.	dwuram. h=1m w=1m / 180st.			YDY3x2,5mm2		DVK 75	SRS 110	Wkład uszczelniający EK	
-	[m]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	[m]	[m]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	
S19/1	41	1		1		1		1	2	1	1	1			36	38	9		35			
S20/1	42	1		1		1		1	2	1	1	1			37	39	9		35			
S21/1	37	1		1		1		1	2	1	1	1			32	34	9		21	14	2	
S22/1	38	1		1		1		1	2	1	1	1			33	35	9		33			
S23/1	38	1		1		1		1	2	1	1	1			33	35	9		33			
razem :	196	5	0	5	0	5	0	5	10	5	5	5	0	0	171	181	45	0	157	14	2	0

Łącznie:	2350	62	0	59	0	59	1	62	115	59	62	56	2	1	2039	2183	558	0	1916	121	22	0
----------	------	----	---	----	---	----	---	----	-----	----	----	----	---	---	------	------	-----	---	------	-----	----	---